

净化无尘车间 汇卓实业 龙门无尘车间

产品名称	净化无尘车间 汇卓实业 龙门无尘车间
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

十万级净化车间验证所需文件及记录

公司总平面环境布置图

十万级净化车间平面图

风管的平面图

送、回风口的平面图

排风管平面图

空气过滤器分布图

灯具平面图

空调机组使用说明书

净化车间工程验收报告

第三方环境监测报告

净化车间管理制度

净化车间需要不断的监测，还有严格的按照使用规范去工作，这是达到10万级净化车间标准是不可或缺的条件，努力让洁净车间的净化空间有安全、节能、人性化，创造一个良好的生活和工作环境。

无尘车间的排风系统是组成无尘车间非常重要的系统，无尘车间排风系统有利于无尘车间的洁净处理和废气的排放，能够快速地清理试验现场，确保无尘车间持续保持无尘，洁净。

无尘车间中排风管道制作，应符合下列规定：可燃、有毒的排风风管的密封垫料、固定材料应采用不燃材料；风管所用螺栓、螺母、垫圈和铆钉均采用与管材性能相适应，并不产生电化学腐蚀的材料，或采用镀锌等防腐措施；镀锌钢板不得有镀锌层严重损坏的现象，如表层大面积白花、镀层粉化等；风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距，不应大于100mm；矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

无尘车间的排风系统是组成无尘车间非常重要的系统，无尘车间排风系统有利于无尘车间的洁净处理和废气的排放，能够快速地清理试验现场，确保无尘车间持续保持无尘，洁净。

排风风管穿过防火、防爆的墙体、顶棚或楼板时，应设防护套管，其套管钢板厚度不应小于1.6mm。防护套管应事先预埋，并可靠固定；风管与防护套管之间，在无尘车间，应以不燃材料封堵。排风风管安装，应符合下列规定：输送含有可燃、介质的排风风管或安装在有危险环境的风管应设有良好接地；排风风管穿越洁净室（区）的墙体、顶棚和地面时，应设套管，并应作气密构造；排风风管内严禁其他管线穿越；室外排风立管固定拉索，严禁与避雷针或避雷网连接。

排风设备的搬运、吊装应符合下列要求：排风设备的搬运吊装应符合产品说明书的有关要求，并做好相关保护工作，无尘车间净化，防止设备损伤或处理性能降低；大、中型设备的搬运、吊装前，应根据设备外形尺寸、重量和产品说明书要求、安全生产要求等，制订安全、可行的搬运、吊装方案，经建设单位、工程监理认可后实施。

净化无尘车间-汇卓实业(在线咨询)-龙门无尘车间由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.huizhuo168.com）位于惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇卓实业在室内涂料中享有良好的声誉。汇卓实业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。汇卓实业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。