

# 华为PDU8000配电柜

产品名称	华为PDU8000配电柜
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:PDU8000 类型:精密配电柜
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

## 产品详情

### 华为PDU8000配电柜问题描述

PDU8000配电柜输出支路端子损坏,现场无法接线 告警信息

无

### 处理过程

1.准备相应工具十字螺钉刀、一字螺丝刀、刀片、万用表、绝缘手套等。

全新正华为pdu8000-1600dcv1-sca001直流配电柜

### 1 概述1.1 文档适用范围

《pdu8000模块化ups配电柜勘测作业指导书》适用于华为公司网络能源产品线pdu8000模块化ups配电柜产品的新建和改造工程勘测。

本指导书可配合《pdu8000模块化ups配电柜产品安装环境检查表》和《pdu8000模块化ups配电柜产品工程安装客户准备指导书》一同使用，以便能够一次性获取更多的信息，指导工程交付前的准备工作。

## 1.2 pdu8000 ups模块化配电柜配电柜系统概述

pdu8000 ups模块化配电柜以配电单元模块化方式进行开发设计，用于数据机房、企业用户内ups输入输出配电等解决方案，实现电能分配和电气参数监测功能。ups模块化系列配电柜包括ups输入输出配电柜、ups输入配电柜和ups输出配电柜等组成形式。

整机基本规格：

额定冲击电压

8kv（配电柜只含塑壳）；4kv（配电柜含微断）

过压类别

iv（配电柜只含塑壳）；ii（配电柜含微断）

污染等级

3级(不含mcb)/2级(含mcb)

垂直母线额定电流

至1600a，可分段。  
分段时兼容ups维修旁路开关(4p)直连

抗震等级

满足抗震设防烈度9度

认证要求

满足目标市场认证要求，取得ce、ccc、泰尔认证

可配置模块数量

馈线柜250a及以下塑壳开关 18；馈线柜400-630a塑壳开关 5；馈线柜800a-1250a塑壳开关 3

垂直母线icw/1s

30ka

进出线开关

1600a

电缆进出

上下进出均可

进线

1600a断路器、ats可选，b/c级防雷器及保护开关可选

柜体

800(w)\*850(d)\*2000(h)

认证标准

iec61439/gb7251

分隔形式

2a/3a

防护等级

标准产品ip20，其它防护等级非标满足

配电模块

模数化设计，开关10-1250a、微断1p/2p/3p/4p可选，塑壳3p/4p可选，标准化生产、灵活配置；开关附件及合闸指示灯可选

市场区域

中国、东南亚、南太、非洲、中东、欧洲、独联体、拉美北等

2.将配电柜下电,断开输出、输入开关。

3.拆开配电柜前面板。

4.测量端子两端的电压,如果有电压禁止更换、如果没有电压进行下一步操作。

5.拆端子两端线缆。

6.切断标号片

7.卸下不良端子

8.安装新的端子。

9.接端子两端线缆.

10.检查安装合格(端子安装位置正确、线缆螺钉连接可靠),[安装面板](#)后重新上电。

根因输出端子质量问题导致无法使用。