七氟丙烷充装 巴蜀消防 七氟丙烷

产品名称	七氟丙烷充装 巴蜀消防 七氟丙烷	
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室	
联系电话	18862342489	

产品详情

检查颢留预埋是否正确;临时剔槽应与设计、土建协调好。5.1.2气体灭火系统的施工应按设计施工图纸和相应的技术文档进行,不得随意更改。当需要进行修改时,应经原设计单位同意。5.1.3气体灭火系统的施工应做好施工记录。防护区地板下、吊项上或其他隐蔽区域内的管道应做好隐蔽工程中间验收记录。5.1.4集流管的制作,管网七氟丙烷,阀门、高压软管的安装,七氟丙烷厂家,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除应符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97外,七氟丙烷,尚应符合现行国级标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97中的有关规定。

5.6.3气体灭火输送管道沿吊项内敷设时,不用对管道保温,但在走无吊项区域时应采用30mm厚玻璃丝绵管壳防结露保温。5.6.4管道及附件要有出厂合格证,并符合设计要求。5.6.5管道应采用符合现行国级标准《冷拔或冷轧精密无缝钢管》中规定的无缝钢管,并应内外镀锌。5.6.6输送启动气体的管道,宜采用铜管,其质量应符合现行国级标准《拉制铜管》的规定。

参考:七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范。第7.0.2条:灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。设置在防护区内的预制灭火装置应有自动控制和手动控制两种启动方式。在自动控制程序中,七氟丙烷充装,应安排0~30s可调的延迟喷射的环节。延迟时间的设置,应根据人员安全尽快撤离防护区的需要;对于平时无人工作的防护区,可设为0s。

七氟丙烷充装-巴蜀消防(在线咨询)-七氟丙烷由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司(www.szbsfire.com)为客户提供"消防设备及器材,消防材料,机电设备,智能化电子设备"等业务,公司拥有"巴蜀消防"等品牌,专注于灭火器材等行业。欢迎来电垂询,联系人:薛经理