

定制不锈钢消防水箱 瑞豪水箱 萧山不锈钢消防水箱

产品名称	定制不锈钢消防水箱 瑞豪水箱 萧山不锈钢消防水箱
公司名称	杭州嘉汇节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区石桥路209号科奥机电五金市场13 栋305室
联系电话	13958080928

产品详情

其他

1. 高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
2. 当高位消防水箱在屋顶露天设置时，不锈钢消防水箱定做，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
3. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内，其他地区宜设置在室内，当必须在屋顶露天设置时，定制不锈钢消防水箱，应采取防冻隔热等安全措施。
4. 高位消防水箱与基础应牢固连接

静压要求

1. 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施，且有效水位应满足水灭火设施不利点处的静水压力，并按下列规定确定：1) 一类高层公共建筑，不应低于0.10MPa，但当建筑高度超过100m时，不应低于0.15MPa。2) 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑，不应低于0.07MPa，多层住宅不宜低于0.07MPa。3) 工业建筑不应低于0.10MPa，当建筑体积小于20000m³时，不宜低于0.07MPa。4) 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定，但不应小于0.10MPa。（水灭火设施包括自动喷水灭火系统、固定消防炮灭火系统等）5) 当高位消防水箱不能满足规范静压要求时，应设稳压泵。

。

维护管理

1. 每月应对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。
2. 每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时应及时处理。
4. 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，萧山不锈钢消防水箱，净距不宜小于0.7m；安装有管道的侧面，不锈钢消防水箱厂家，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m，设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m 定制不锈钢消防水箱-瑞豪水箱(在线咨询)-萧山不锈钢消防水箱由杭州嘉汇节能设备有限公司提供。杭州嘉汇节能设备有限公司（www.hzrhsx.cn）位于杭州市下城区石桥路209号科奥机电五金市场13栋305室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前瑞豪水箱在机械加工中享有良好的声誉。瑞豪水箱取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。瑞豪水箱全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。