

巴蜀消防安全技术 泰州七氟丙烷消防公司

产品名称	巴蜀消防安全技术 泰州七氟丙烷消防公司
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

进行水压强度试验时，水温不应低于5C，达到试验压力后，稳压时间不应少于1min，在稳压期间目测试件应无变形。气缶严密性试验应在水压强度试验后进行。加压介啊为空气或氮气。试验时宜将系统组件浸入水中，达到试验励后，稳压时间不应少于5min，在稳压期间应无气泡自试件内溢出。系统组件试验合格后，应及时烘干，并封闭所有外露接口。

通常这些地方都会把一罐含有压缩了的七氟丙烷的罐安装在楼层顶部，当火警发生时，七氟丙烷消防公司，七氟丙烷从罐的出气口排出，迅速把火警发生场所的氧气排走、并冷却火警发生处，从而达到灭火的目的。七氟丙烷、S型气溶胶属于三大气体灭火中的两种。七氟丙烷虽然在室温下比较稳定，但在高温下仍然会分解，分解产生HF，会有刺鼻的味道。其他燃烧产物还包括CO和CO2。

5.5 阀驱动装置的安装：5.5.1 电磁驱动装置的电气连接线应沿固定灭火剂贮存容器的支、框架或墙面固院。5.5.2 拉索式的手动驱动装置的安装：拉索除必须外露部分外，采用经内外防腐处理的钢管防护。拉索转弯处应采用专用导向滑轮。拉捺末端拉手应设在专用的保护盒内。拉索套管和保护必须固定牢靠。5.5.3 安装以物体重力为驱动力的机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，行程应超过阀开启所需行程25mm。

巴蜀消防安全技术(多图)-泰州七氟丙烷消防公司由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司（www.szbsfire.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

