

工地二级配电箱 阜阳配电箱 安徽联控电气

产品名称	工地二级配电箱 阜阳配电箱 安徽联控电气
公司名称	安徽联控电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区文忠路88号绿宝鑫茂物流园内
联系电话	15375413652

产品详情

由总配电箱的电器配置原则可知：总配电箱应装设三类电器，即电源隔离电器、短路及过载保护电器及漏电保护电器。其配置次序，配电箱多少钱，从电源端开始依次是隔离电器、短路及过载保护电器、漏电保护器，阜阳配电箱，不可颠倒。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时，小区配电箱，动力和照明应分路配电；动力开关箱与照明开关箱必须分设。（防止动力停电影响照明）

开关箱中漏电断路器必须选择额定漏电动作电流不大于30mA，额定漏电动作时间不大于0.1S，工地二级配电箱，电流速断、电磁式电动机保用产品。配电箱架设应符合下列要求：（一）固定式配电箱、开关箱箱体中心点与地面垂直距离1.4--1.6m。移动式箱体与地面垂直距离0.8—1.6m。配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。（二）配电箱、开关箱在建筑物坠落半径或塔吊臂旋转半径内的必须做双层防护棚，并采取隔离措施。

从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制，不存在分路问题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座)，包括一组不超过30A负荷的照明器，或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。动、照分设规则：二个要点：动力配电箱与照明配电箱宜分别设置；若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电，则动力与照明应分路配电。

工地二级配电箱-阜阳配电箱-安徽联控电气(查看)由安徽联控电气有限公司提供。安徽联控电气有限公司（www.ahliankong.com）是从事“配电箱,配电柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。

