

防雷检测资质 六安防雷检测 安徽长河建筑工程

产品名称	防雷检测资质 六安防雷检测 安徽长河建筑工程
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

如今房子都是要做防雷设计的，那么防雷检测标准是多少，今天就让为大家讲解一下。

防雷检测的硬性规定：

民房做防雷的话，根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94（2000版）第2.0.4条，其中第三条款：预计次数大于或等于0.06次/a，且大于或相等0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物应划为第三类防雷建筑物，防雷检测公司，故一般情况下将其划入第三类防雷建筑物。

防雷检测接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统，电气设备，避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成，全部机构装在塑料壳内，外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等，装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成，防雷检测资质，全部机构装在塑料壳内，外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等，装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。

不需设制防雷均压环的建筑物检测内容，六安防雷检测，引下线连接点的焊接质量；引下线的规格、数量、位置及间距；玻璃幕墙和均压环之间是否预留有接地端子，防雷检测费用，数量是否达标。建筑物主体结构完工时的检测，裙楼顶防雷装置安装完毕但未浇凝土时，检测内容包括：避雷带、网的类型和焊接质量；引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；引下线的规格、数量、位置、间距；避雷带、网和超出屋面金属物的等电位连接标准。

防雷检测资质-六安防雷检测-安徽长河建筑工程由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。安徽卫民消防装备安装有限公司（www.weiminxf.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽卫民消防装备——您可信赖的朋友，公司地址：六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺，联系人：严总。