

常州水泵 苏州财卓机电水泵 离心泵

产品名称	常州水泵 苏州财卓机电水泵 离心泵
公司名称	苏州财卓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江经济开发区柳胥路7号
联系电话	18626219198

产品详情

苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵，变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵，欢迎来电咨询！

无负压供水设备

传统的供水方式离不开蓄水池，蓄水池中的水一般由自来水管网供给，常州水泵，这样，离心泵，原来有压力的水进入水池后变成了零压力，然后再从零压力开始加压，造成大量电力资源的浪费

非自吸立式多级离心泵，电机轴通过联轴器直接与泵轴联接，叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成，泵进出水口在泵底同一直线上（可配IEC或NEMA电机）。

非自吸卧式多级离心泵，叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接制成，配加长轴电机，轴向入口和径向出口。

苏州财卓机电设备有限公司是一家专业生产水泵，管道离心水泵，变频恒压供水设备、无负压供水设备、消防稳压设备、消防水泵、排污水泵、多级离心泵、双吸水泵、深井水泵、自吸水泵，欢迎来电咨询！

多层建筑是否有必要设置专门的消防水泵

《建筑设计防火规范》（以下称《建规》）第8.6.3条规定：“设置临时高压给水系统的建筑物，应设消防水箱或气压水罐、水塔”。

照此规定，设置临时高压消防给水系统的建筑物，均应设置消防水箱。这类建筑多为4、5层的多层建筑，而市政管网的压力一般为20到30米水柱，为满足不利点消火栓所需充实水柱的需要，这类建筑还应设置消防水泵。但是，多层建筑设置室内消火栓系统的目的仅是用来扑救初期火灾，大量的扑救工作还要依靠城市消防队，为此设置消防水泵难免有点浪费。对于这类建筑，不知是否可以借鉴高层建筑在消防

水箱出水管上设置增压设施的做法，在消防水箱的出水管上设置能够通过消火栓箱内的按钮或由消防水箱出水管上的水流指示器启动的增压泵来满足充实水柱的需要。

单机操作（现场操作）：

1.起泵

- 1) 由调度中心给出单机就地指令，现场水球阀、气球阀和电动阀控制方式选择为就地控制方式。
- 2) 按下需开启真空泵的水球阀“开”按钮，打开水球阀。
- 3) 按下潜水泵“起动”按钮，开启清水井潜水泵。
- 4) 按下需开启真空泵的气球阀“开”按钮，打开气球阀。
- 5) 按下需开启排水泵的气球阀“开”按钮，打开气球阀。
- 6) 按下需开启真空泵“起动”按钮，开启真空泵。
- 7) 当真空表达达到-0.06MPa左右并开始快速摆动，按下需开启排水泵“起动”按钮，开启排水泵。
- 8) 旋转运行排水泵电动阀开关旋钮OPEN（打开）至中间位置，打开电动阀，同时关闭潜水泵、真空泵以及水球阀、气球阀。
- 9) 起泵过程结束，观察排水泵出口压力是否正常。

2.停泵：

旋转运行排水泵电动阀开关旋钮CLOSE（关闭）至中间位置，关闭电动阀，停止排水泵。

常州水泵-苏州财卓机电水泵-离心泵由苏州财卓机电设备有限公司提供。苏州财卓机电设备有限公司（www.szcjdsb.com）有实力，信誉好，在江苏苏州的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进苏州财卓机电和您携手步入辉煌，共创美好未来！