

# 鸡舍风机厂家 广东鸡舍风机 众诺温控

产品名称	鸡舍风机厂家 广东鸡舍风机 众诺温控
公司名称	山东众诺温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市经济开发区康圣路与华龙街交叉口
联系电话	13869685958

## 产品详情

负压风机水流过大会产生回流困难，而使水从水槽溢出，水量过大还会造成上框档板及湿帘毛边“飞水”现象；过小则使湿帘湿透不均。漏水问题排除发现有水滴溅离湿帘时，首先检查供水量是否过大；是否有损坏的湿帘、边缘出现破损或毛刺（可自行拔掉或塞海绵处理）框架接口处漏水时。在停止供水后，擦干漏水处，加抹防水胶（玻璃胶）干后即可。在刚开通供水、湿帘还未湿透情况下，有短暂“飘水”现象属正常现象。

当负压风机水箱缺水或水位高度不够时，负压风机严禁通电水泵，否则会造成水泵空转发热而烧坏水泵；由于湿帘蒸发消耗水量，所以水泵通电时，必须确保水源供水正常（补水水阀处于常开状态）。负压风机水量调节，湿帘供水应使湿帘均匀湿透达90%以上即可，水流量通过调节水泵减压阀的开度，可调节湿帘总供水量（反比）；而调节湿帘件进水球阀的开度，负压风机可调节湿帘件的供水量（正比）。

负压风机的电气回路是设备非常重要的组成部分，起着至关重要的作用，鸡舍风机厂家，是主要的动力的支柱，在使用的过程中少不了对它进行维护，鸡舍风机供应商，下面就为大家详细的介绍观察负压风机电气回路细微变化重要内容：

- 1、检查负压风机各遥控点控制箱内元件是否都正常。
- 2、进行连续开停机操作，检查各点遥控是否正确可靠。
- 3、负压风机试运转二小时，广东鸡舍风机，观测电机轴承温度、电机温度升高是否在正常范围内。
- 4、调节阀机械开闭动作是否灵活、可靠，开闭角度标志是否清晰可见。
- 5、指示灯及电压表、电流表是否都正常，负压风机各部件运转有无异声，三相电流值是否平衡。

首先拆箱检查负压风机各部在运输中有否变形或损坏，若有此情形，应待检修校正后方可正式安装使用。

1；打开接线盒，接通电源度运转（空载），叶轮旋转方向与铭牌箭头相同，负压风机外壳需接地，并观察其有否碰壳，若有此情形，应立即予以调整。

2；负压风机接线法兰应接帆布或其他软性接管，以利于玻璃钢风机与管道的隔振，鸡舍风机生产商，玻璃钢风机不应承受外接风管的重量，屋顶式玻璃钢风机与基础连接处及分体式风帽装连接处应加减震垫，并加注密封胶以避免漏风。

3；负压风机安装就位，所有紧固件必须重新紧固一次。

4；待清除负压风机进出口管道及附近一切障碍物后放可正式投入使用。

鸡舍风机厂家-广东鸡舍风机-众诺温控(查看)由山东众诺温控设备有限公司提供。山东众诺温控设备有限公司（[www.fengjigongsi.com](http://www.fengjigongsi.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！