

家用电表箱电话 泰康配电箱生产厂家 宿州家用电表箱

产品名称	家用电表箱电话 泰康配电箱生产厂家 宿州家用电表箱
公司名称	商丘市泰康机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市梁园区平原路与庄周大道交叉口西南角
联系电话	15537006766 15537006766

产品详情

低压配电室是电力工人工作的地方，家用电表箱批发，也是保证供电的中心。配电柜的正常运行直接关系到供电质量。在工作中，家用电表箱电话，了解低压配电柜的一些常见故障及解决方法是非常必要的。断路器不能闭合。

原因分析:

- 1.欠压线圈不工作(电压正常)。解决方案:更换欠压线圈。
- 2、按下开关按钮，开关线圈电源不工作。解决方案:更换欠压线圈。
- 3.关闭按钮接触不良。解决方案:更换关闭按钮。
- 4.控制回路核心烧毁。解决方法:确认控制回路正常且无短路后，更换熔体芯。
- 5.断路器不储存能量。解决方法:检查电机控制电源电压必须 85%。
- 6、合闸电磁铁控制电源电压小于85%。解决方法:合闸电磁铁的电源电压必须 85%。

抽屉出口电度表不转动。

原因分析:

- 1.检查辅助插件是否接触不良。解决方案:调整二次插入式接触件。

2.电流和电压正常。解决方法:更换电度表。

六、双电源开关不能自动切换。

原因分析:

1.广域网能量转换开关没有转到自动位置。解决方法:将开关转到自动位置。

2.手动转换开关尚未切换到自动位置。解决方法:将手柄自动转换开关转到自动位置。

3.欠压释放装置未关闭。解决方法:检查电压是否与跳闸装置的电压相同， $V \geq 85\%$ 。

4.时间继电器没有关闭。解决方案:检查时间继电器2

7

接触电压是否正常。

5、断路器分路机构未复位。解决方法:检查机械联锁是否松动和卡住。

1.如果继电保护不动作，电网中无故引起的电流和电压波动可判断为断路器操作机构误动作。

2.继电保护设置不正确或继电保护接线错误、电流互感器或电压互感器电路故障都会导致保护误动和断路器跳闸。

3.电网中没有电流或电压波动，宿州家用电表箱，DC系统绝缘监测装置发出DC接地信号，这可能是由DC回路两点或多点接地引起的。

4.当电网发生故障或运行时，如果是DC电源，如硅整流DC电源、电压波动、干扰、脉冲等。有时会导致晶体管保护故障。

家用电表箱电话-泰康配电箱生产厂家-宿州家用电表箱由商丘市泰康机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。商丘市泰康机电设备有限公司（www.tkjdsb.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.tkjdsb.cn）还是从事商丘配电箱，商丘配电柜，河南配电箱厂家的厂家，欢迎来电咨询。