

# 消防施工咨询顾问 消防施工 北京中超伟业公司

产品名称	消防施工咨询顾问 消防施工 北京中超伟业公司
公司名称	中超伟业建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1080号 四层
联系电话	18356513627

## 产品详情

### 消防设计——系统布线

(1) 火灾自动报警系统工程的布线，应符合现行国家标准《电气装置1KV及以下配线工程施工及验收规范》的规定。

(2) 火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面，除满足技术条件外，还应满足机械强度要求。穿管敷设的铜芯绝缘导线1小截面不应小于1.0mm<sup>2</sup>；线槽内敷设的绝缘导线，1小截面不应小于0.75mm<sup>2</sup>；多芯电缆1小截面不应小于0.5mm<sup>2</sup>。

(3) 其传输线路应采用穿金属管，经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。

(4) 当采用暗敷设时，应敷设在非燃烧体结构内，消防施工流程免费咨询，且保护层厚度不宜小于3cm。

(5) 当采用明敷时，应采用金属管或金属线槽保护，并应在金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。

(6) 当采用经阻燃处理的电缆时，可不穿金属管保护，但应敷设在电缆井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内。

(7) 不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽的同槽孔内。

(8) 导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结，导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

(9) 从接线盒，线槽等处引至探测器底盒、控制设备盒、扬声器箱的线路，均应加金属软管保护。

(10) 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，消防施工，均应作密封处理。

(11) 火灾自动报警系统导线敷设后，应对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻不应小于20M。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦!!!

### 室外消火栓设置要求市政消火栓

1.市政消火栓宜采用地上式室外消火栓；在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓，严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓，地下消火栓井的直径不宜小于1.5m。地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。

2.市政消火栓宜采用直径DN150mm的室外消火栓，并应符合下列要求。

室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口。

室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。

3.市政消火栓宜在道路的一侧设置，消防施工咨询顾问，并宜靠近十字路口，但当市政道路宽度超过60.0m时，应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓，其保护半径不应超过150m，间距不应大于120m。

4.市政消火栓应布置距路边不宜小于0.5m，并不应大于2.0m，距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。

5.当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

6.严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m，连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200，火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s，且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦!!!

### 消防改造

消防改造既然有改造这两个字眼，那么很多时候，都是拆了重装。也就是在施工的时候就已经多了一个步骤就是拆的步骤，其次是在消防改造的时候还需要对产品进行测试，看是否可用。还有就是期间的一些辅助材料购买，施工图纸的制作，重要的还有其他的一些后续手续，比如消防审批等等。

当然，很多时候，消防施工手续免费咨询，如果一个消防公司给你出一个很便宜的价格，那么你需要注意了，那应该是仅仅字面上的消防改造费用，也就是仅仅是施工费用。报审，和图纸，以及其他的相关东西都是不包含的。这样子的工程即使做了，估计后期还是要价钱的！

想了解更多详细信息，欢迎拨打图片上的电话哦！！！！

消防施工咨询顾问-消防施工-北京中超伟业公司由中超伟业建筑工程有限公司提供。中超伟业建筑工程有限公司（[www.zcwyjz.com](http://www.zcwyjz.com)）有实力，信誉好，在北京门头沟区的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进中超伟业和您携手步入辉煌，共创美好未来！