

250QJ63深井潜水泵 永泰泵业

产品名称	250QJ63深井潜水泵 永泰泵业
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

250QJ63深井潜水泵机械方面

(1)经常检查深井泵的机械密封情况。打开油孔螺钉，放出少量的油，如油中含有水分，则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水，应调换密封盒且加入新的冷却油。如油孔中缺油或油质不好，应加满油(5号或10号机械油、缝纫油或变压器油)或更换新油。

(2)对新的或更换过磨块的潜水泵，使用50h后应旋开放水封口塞，检查油(水)泄漏量，<5ml说明密封正常，可继续使用如>5ml，则将油(水)放干后旋紧封口塞，继续使用50h后作第二次检查，假如仍然>5ml，则说明密封有问题。对于使用过的潜水电泵，每月要检查一次泄漏量，应<25ml，放干后可继续使用。

(3)检查深井泵电机的振动情况同步转速为 $n_0=3000\text{r}/\text{min}$ 、 $1500\text{r}/\text{min}$ 、 $1000\text{r}/\text{min}$ 、 $750\text{r}/\text{min}$ 的电机，要求振动值分别对应是 0.06mm、0.1mm、0.13mm、0.16mm。

(4)定期检查潜水电泵的轴承情况。看轴承是否缺油，是否有跑内圈或跑外圈的情况，轴承是否要更换(对于充水式电泵的轴承。好每年更换一次)。

250QJ63深井潜水泵工作条件：1.电源要求：(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为 $380+5\%$ 伏的三相交流电源，若用户电压为660伏时需要特殊定货。(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。(3)变压器距井较远时，应考虑输电线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电缆规格大两个等级，并考虑线压降。2.水质要求：(1)一般无腐蚀性清水。(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。(5)含量不大于1.5毫克/升。(6)水温不高于20。

250QJ63深井潜水泵继电器的方法:

让另一个夹同上,但钻两个孔,把每个夹圈绳子穿过两个洞,打在每个结束一结。

剪裁的绞车钩到循环的绳在夹,绞车的抽出几英尺。附上另一夹,去除上层夹,和重复,直到泵出去了。

卡车的方法: 放置一个200升的桶旁边的套管的一侧的路运行或开放空间。如果可能的话,把几圈打包钢丝在将它与套管。系法兰到结球的一辆汽车或卡车,或者到后保险杠。有汽车慢慢向前移动,直到泵出去了。如果软管开始升温由于摩擦鼓,车慢下来,或倒到桶肥皂水作为冷却润滑剂,因为它把。蛮力法: 两个或两个以上的肌肉人轮流拉。一旦你开始这个方法,没有休息,直到泵是所有的出路,尽管它会变得容易,你越靠近结束。250QJ63深井潜水泵的东西东西带入管来防止灰尘和污染物进入你的好和地下水;您将看到旧的(清洁)的毯子,是用于照片在上面。同样,确保清洁泵、管道和电缆取代它之前的好。泵进行消毒,管道和电气布线。