

六安消防维保 安徽卫民消防 酒店消防维保

产品名称	六安消防维保 安徽卫民消防 酒店消防维保
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

产品详情

检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；检查止回阀启闭是否灵活、有效；定期对消防栓系统管网进行检查，对腐蚀严重的管道予以更换，消防维保系统，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。气体灭火系检查保养各台气体灭火控制器，测试其功能是否正常；检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），酒店消防维保，有无泄漏现象；检查试验手动、自动紧急启、停放气装置功能是否正常；

探测器的清洗应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。探测器清洗后应做响应阈值及其他必要的功能试验，合格者方可继续使用。不合格探测器严禁重新安装使用，六安消防维保，并应将该不合格品返回产品生产企业集中处理，严禁将离子感烟火灾探测器随意丢弃。可燃气体探测器的气敏元件超过生产企业规定的寿命年限后应及时更换，气敏元件的更换应由有相关资质的机构根据产品生产企业的要求进行。注：此条专门对探测器的清洗作了规定。

消防火灾自动报警系统检查内容：火灾自动报警显示器显示情况;自动报警系统联动设施;消防火灾自动报警系统测试内容：系统自检;人工报警;消防火灾自动报警系统测试方法：查看系统自检、消音、复位情况;使相应的火灾探测器发出火灾报警信号或启动手动火灾报警按钮，查看报警显示和联动情况;事故广播检查内容：播音区域及顺序;

六安消防维保-安徽卫民消防-酒店消防维保由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。安徽卫民消防装备安装有限公司(www.weiminxf.com)是从事“消防器材,消防工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总。