

恒温养殖设备 安庆恒温设备 安徽鼎重热水器

产品名称	恒温养殖设备 安庆恒温设备 安徽鼎重热水器
公司名称	安徽鼎重暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区侨鸿国际商城
联系电话	18949554607

产品详情

地暖节能误区

在节能减排的政策号召下，大家都在节能方面进一步的努力着。不过地暖的节能误区，齐家美美一定要单独告诉大家，恒温养殖设备，重点注意哟！

和我们熟悉的空调取暖不同，地暖是需要长期开启的采暖设备，无法即开即用。当采暖空间短时间没人的时候调低温度，长期或冬季不适用喷需要放出地暖设备内的水，避免因低温导致管道冻裂。

而配合地暖的家具也很重要，选择一定要注意，如床或者是储物柜等家具，一定要选择底部有空气流通、四脚支撑的种类，这样会增加地暖的散热面积。因此榻榻米和地暖不能兼容，大面积的地毯也要避免使用！

地暖安装清洗很重要

地暖安装越来越普及，但是清洗地暖的家庭却是寥寥无几，地暖作为一种非常受人喜欢的采暖方式，恒温泳池设备，同时也会造成很多麻烦，很多人都不知道地暖需要定期清洗。

因为各地水质不同，每年地暖管道结水垢厚度达1-1.5毫米左右，导致地暖升温缓慢，温度下降5-6度，也就是业主经常问的“为什么地暖用几年就热的慢了”。

水中含有的多种物质可能会对地暖管道有一定的氧化作用，滋生细菌和水垢，安庆恒温设备，影响其使用寿命。

以上可以看出地暖最大的问题也就是水垢了，如何解决水垢这个问题呢？目前解决地暖系统水垢问题的方法是定期对地暖管进行清洗，泳池恒温设备，一般一年清洗一次，用特定清洗地暖的溶液和高压脉冲器材清洗。

地暖调试方法

- 1，低温热水地面辐射供暖系统未经调试，严禁运行使用。
- 2，低温热水地面辐射供暖系统的调试运行，应在具备正常供热和供电的条件下进行。
- 3，初次供暖（运行调试）必须在混凝土填充层的养护周期结束，填充层完全自然干燥后进行。
- 4，低温热水地面辐射供暖系统的调试工作应由施工单位在建设单位配合下进行。
- 5，初次供暖时，热水升温应平缓，供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右，且不应高于32℃。在这个水温下，应连续运行48h；以后每隔24h水温升高3℃，直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分集水器连接的加热管逐路进行调节，直至运行正常。
- 6，低温热水地面辐射供暖系统的供暖效果，应以房间中央离地1.5m处黑球温度计指示的温度，作为评价和考核的依据。

恒温养殖设备-安庆恒温设备-安徽鼎重热水器由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通设备有限公司（www.dzlengnuan.com）是从事“空气能热水器,空气能热泵,工厂热水器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。