

停车场通风排烟施工 顺风通风设备 盐城停车场通风排烟

产品名称	停车场通风排烟施工 顺风通风设备 盐城停车场通风排烟
公司名称	无锡顺风通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区凤威路63号
联系电话	13912393537

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡顺风通风设备有限公司

无锡顺风通风设备有限公司----停车场通风排烟；

排烟管道耐火等级

(1) 排烟管道以及联接构件理应在280 °时持续30min确保其构造一致性。

(2) 纵向设定的排烟管道应设定在单独的管道管井，排烟管道的耐火等级不可小于0.5h。停车场通风排烟

(3) 水准设定的排烟管道应设定在装修吊顶内，其耐火等级不可小于0.5h；当确定艰难时，停车场通风排烟安装，可立即设定在房间内，盐城停车场通风排烟，但管道的耐火等级不可低于1h。

(4) 设定在过道位置装修吊顶内的排烟管道，及其穿越重生疏散出口的排烟管道，其管道的耐火等级不可低于1h，停车场通风排烟施工，但机器设备用地和车库的排烟管道耐火等级不能小于0.5h。停车场通风排烟

无锡顺风通风设备有限公司----停车场通风排烟；

无锡顺风通风设备有限公司----停车场通风排烟；

排屋、别墅户内楼梯可采用敞开楼梯，该楼梯地下与地上部分在首层可不作防火分隔。但应满足以下要求：

(1) 地上部分层数不超过3层；地下部分层数不超过1层；

(2) 直通室外的安全出口应设置在离该楼梯小于等于15m处。

(3) 户内任一点到室外出口的距离不应超过30m，当设有自动喷水灭水系统时，疏散距离可增加25%，其中楼梯疏散距离按其水平投影计算。

(4) 户内楼梯的宽度可按《住宅设计规范》关于套内楼梯的要求执行。

无锡顺风通风设备有限公司----停车场通风排烟；

检查防毒通道和洗消间排风口的布置，自动排气活门应设置在淋浴室的入口或简易洗消间的出口（如简易洗消间设于防毒通道内，则自动排气活门设置在通道与室内的密闭墙上）；密闭墙上的排风口，应设置密闭阀门；非密闭墙上的排风口，设置通风短管。

无锡顺风通风设备有限公司----停车场通风排烟；

1、排烟防火阀、排烟排烟防火阀的调节：开展手动式关掉、校准实验；模拟火灾事故，同一防火安全地区内闸阀应联动关掉；闸阀关掉数据信号意见反馈到消控室；闸阀关掉后能联动相对的离心风机终止。
停车场通风排烟

2、送风口、排烟阀（口）的调节：手动式开启、校准实验；模拟火灾事故，同一防火安全疏散出口内的法决应联动开启；闸阀开启数据信号意见反馈到主控室，闸阀开启后理应能联动相对的离心风机起动。
停车场通风排烟

3、主题活动挡烟垂壁的调节：手动式实际操作挡烟垂壁的按键开展开启、校准实验；模拟火灾事故，同一防火安全地区内的挡烟垂壁应联动降低到设计方案高宽比；挡烟垂壁降低到设计方案高宽比之后能将意见反馈数据信号传送到消控室。

无锡顺风通风设备有限公司----停车场通风排烟；

停车场通风排烟施工-顺风通风设备-盐城停车场通风排烟由无锡顺风通风设备有限公司提供。“不锈钢风管,不锈钢弯头,不锈钢配件等。”就选无锡顺风通风设备有限公司（www.jdstfgd.com），公司位于：无锡市锡山区凤威路63号，多年来，顺风通风设备坚持为客户提供好的服务，联系人：邹先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺风通风设备期待成为您的长期合作伙伴！