

临沧学校防雷工程价格 临沧学校防雷工程 云南超越电气

产品名称	临沧学校防雷工程价格 临沧学校防雷工程 云南超越电气
公司名称	云南超越电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

防雷工程室内金属门窗接地：工艺说明：第二类防雷建筑当建筑物高度超过45m时，应将45m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。第三类防雷建筑当建筑物高度超过60m时，应将60m及以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连。金属门窗接地时连接导体宜暗敷，临沧学校防雷工程检测，并应在窗框定位后，墙面装饰层或抹灰层施工之前进行。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，临沧学校防雷工程价格，欢迎来电咨询！

防雷工程灯具金属外壳接地：技术说明:灯具离地面的高度不足2.4m时，灯具附近的导体接地(PE)或接地零(PEN)可靠，需要专用接地螺栓。防雷工程配电箱与金属管的桥接：工艺说明：柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。金属导管与配电箱连接处必须做接地跨接，且各管路必须单独与汇流排或接地干线连接，不得串接。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，临沧学校防雷工程，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道当小于3米时：1、水平接地体局部深埋不应小于1米。2、水平接地体局部应包绝缘物，可采用50-80mm厚的沥青层。3、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50-80mm厚的沥青层。(10)预留接地测试点。回填土 焊接点 1M 2M水平接地体垂直接地体降阻剂填充(土壤导电性能差时)

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家专业，就找云南超越建设工程有限公司，我公司专业承接防雷接地施工，临沧学校防雷工程施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

临沧学校防雷工程价格-临沧学校防雷工程-云南超越电气由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司（www.yndkfl.com）有实力，信誉好，在云南昆明的防雷避雷产品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进云南超越电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！