

风淋室配件、风淋室电路板主板、风淋室电路板副板

产品名称	风淋室配件、风淋室电路板主板、风淋室电路板副板
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

风淋室配件、风淋室电路板主板、风淋室电路板副板 自动门风淋室控制器面板按键说明: 1、急停按键：任何时候按下急停按键，红色急停指示灯亮，并自动断开除照明外的所有输出，再次按下时，系统恢复到初始状态。此按键主要用于内外门不能解锁、风淋不能自动关闭及其它需维护时。

2、风淋按键：在内外门关闭后，按下手动按键，系统即转入风淋过程。

此按键主要用于门磁、红外失灵或风机维护检修时。

3、照明按键：使用“照明”按键，可开关风淋室内照明灯。此按键主要用于门磁失灵或灯具检修时。 4

、上、下调按键：在风淋开始前或结束后，通过上、下调键调节风淋延时时间；在进入内部参数设置时进行调节或选项。风淋室自控系统主要用于风淋室、货淋室及风淋通道的自动控制。可自动实现内、外门的互锁与解锁；照明的启停；人体自动感应以及风机的启停等功能。产品在自动流程时有相关语音提示，并具有风淋时间、前后门解锁延时时间、照明延时时间可调等灵活功能。

自动门风淋室控制器使用注意事项： 1、产品开孔尺寸：L×W=245×125（MM）

2、产品使用的门磁开关要求：关门时触点闭合，开门时触点断开；

3、产品使用的红外感应开关要求：220VAC或12VDC供电，无人时触点断开，有人时触点闭合；

4、产品使用的电锁要求：12VDC供电，600MA以下电流，并注意不要外接二极管（电路板已带）。 5、因风淋室线路板限制，各接口端子建议均不要外接大于100W设备，如风机功率较大或灯盘较多可经交流接触器及中间继电器转接。