

# 恒压供水厂家现场解读恒压变频供水在使用中的常见问题

产品名称	恒压供水厂家现场解读恒压变频供水在使用中的常见问题
公司名称	石家庄远湖工业科技有限公司
价格	800.00/套
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市裕华区大马庄园22-2-501
联系电话	13073105361

## 产品详情

### 1、变频供水设备运行不稳定，水压忽高忽低是怎么回事？

检查刚恒压供水系统是否安装了隔膜式气压罐。空气本身有一定的伸缩性，而且气体在水中的溶解度使压力的变化而变化，水泵出水和通过气体传递压力之间有一定的时间差，从而造成系统振荡。如果压力表安装在气压罐上可能会出现此情况

压力表安装位置离水泵的出口距离是不是足够远，压力表应安装于足够长度的直管段上，这样才能保证信号采集的准确，从而保证恒压变频供水设备运行的稳定

### 2、变频供水设备在夜间运行时，小泵频繁启动是怎么回事？

检查系统中是否有漏水点，因为系统中的跑冒滴漏现场会造成系统一直处于缺水状态，造成恒压变频供水设备一直处于补水状态。

检查小泵的水泵扬程和系统中电控设备设定值是否恰当，如果设定值不适当系统的实际压力低于设定的压力时，小泵则起动。随着系统压力的上升，使得系统的实际压力高于设定压力与小泵停止压力误差这两者之和时，小泵则被系统关闭。可以通过调整电控系统中的设定值来解决小泵频繁启动现场