

离心泵 单级离心泵 芜湖亿拓机电

产品名称	离心泵 单级离心泵 芜湖亿拓机电
公司名称	芜湖亿拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号
联系电话	15168638008

产品详情

潜水泵又可以分为上泵式和下泵式，下泵式潜水泵电机在上面，泵在下面，离心泵，它又分为内装式和外装式两种。

内装下泵式潜水电泵所输送的液体首先通过包围电机的环形流道，离心泵生产厂家，使之冷却电机后再流出泵压出口。这种泵即使在接近排干吸水池的情况下，也不必担心电机升温，故应用范围正在日益扩大。

外装下泵式潜水电泵则直接从叶轮后的压水室或导叶体出口处排出液体，电机也被抽送的液体冷却。由于下泵式结构可以在较浅的液体中也能工作，故常用于作业面潜水电泵，尤其它是大口径潜水电泵的主要结构型式

下泵式潜水电泵的机械密封位于出口水流高压区，离心泵价格，扬程越高，此处水压力越高，所以机械密封的性能受到扬程的控制。

水泵常见故障及排除方法？

水泵启动后出水量少的原因分析及排除方法：

1.吸水管路不严密而进气，出水呈现乳白色气泡

排除方法：检查吸水管路，堵塞漏洞

2.水泵旋转方向不对

排除方法：改变电动机电源接线，将三根线中任意二根对换后在启动。

3. 阀门开度不够

排除方法：检查阀门开关位置，查明原因后全部打开阀门。

4. 水泵转速不够

排除方法：检查电源电压是否过低；调速泵应提高转速，提高出水扬程。

5. 泵扬程不足

排除方法：应换扬程高一些的机泵

6. 流量计故障

排除方法：重新标定流量或修理、更换。

7. 吸水管路或叶轮流道有异物堵塞

排除方法：在判断排除其他可能原因后才能停机解体检查。

允许吸上真空高度或必须汽蚀余量是表征水泵吸水性能的参数。在泵站设计时，需要根据吸水性能参数确定水泵的安装高程。允许吸上真空高度用 H_s 表示，必须空化余量用 $(NPSH)_r$ 表示，单位为m。

水泵转速是指泵轴每分钟旋转的次数，用 n 表示，单位是r/min。铭牌上的转速是水泵的设计转速，又称额定转速。转速是影响水泵性能的重要参数，当转速变化时，水泵的其他五个性能参数表都发生相应的变化。

离心泵-单级离心泵-芜湖亿拓机电(推荐商家)由芜湖亿拓机电设备有限公司提供。“消防泵,离心泵,变频水泵,化工泵”就选芜湖亿拓机电设备有限公司(www.ahshuibeng.com)，公司位于：芜湖市弋江区瑞丰商博城H区1栋111-112号，多年来，芜湖亿拓机电坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。芜湖亿拓机电期待成为您的长期合作伙伴！