

# 武汉博厚环保塑业 江苏pp消声器

产品名称	武汉博厚环保塑业 江苏pp消声器
公司名称	武汉博厚环保塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉黄陂区滠口世友工业园
联系电话	18971338168

## 产品详情

通风管道是为了使空气流通，降低有害气体浓度的一种市政基础设施。风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料，应符合设计及相关产品国家现行标准的规定，并应用出厂检验合格证明，材料进场时应按国家现行有关标准进行验收。风管施工1) 对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种（暖通、给水排水，供电照明与建筑专业）首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要跨界时应与通风管道其他工程协商。2) 解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为：“小管让大管，有压让无压”。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

武汉博厚环保塑业有限公司主营各种防腐塑料管道，通风管道已经在生活中很普遍了，但可以大家对通风管道不是非常了解，通风管道不仅要防腐保温，而且还要注意通风管道在安装时的注意事项。1) 当风管与风机连接时，应在进出风口处加软接头，其软接头的断面尺寸应与风机进出风口一致。软管接头一般可采用帆布、人造革等材料，软管长度不宜小于200，松紧度应适宜，柔性软管可缓冲风机的振动。2) 双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，pp消声器，吊杆不扭转，双吊杆受力均匀。3) 当风道与除尘设备、加热设备等连接前，应待设备安装完毕后，按实际测绘的图纸进行预制和安装。4) 风道安装时，进、出风日宜在风道预制时开出洞口，如需在安装完毕的风道上现开风口，其接口处应严密。武汉博厚环保塑业有限公司主要加工各种塑料材质板材，水箱，耐酸槽，吸收塔，储罐，防腐设备等产品。风管吊装

13.1 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽特殊风管的支吊架应按设计规

定。13.2 支吊架下料宜采用机械加工，采用气焊切割口应进行打磨处理。不得采用电气焊开孔或扩孔。

13.3 吊杆应平直，螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接：采用搭接双侧连续焊，搭接长度不小于吊杆直径的6倍。采用螺纹连接时，拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径，并有防松动措施。

13.4 矩形风管水平安装在允许安装距离下，其承重横担、吊杆直径及吊架的长间距应符合下表的规定

。

武汉博厚环保塑业-江苏pp消声器由武汉博厚环保塑业有限公司提供。武汉博厚环保塑业有限公司（[www.whbhbsy.xin](http://www.whbhbsy.xin)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。博厚环保塑业——您可信赖的朋友，公司地址：武汉黄陂区滠口世友工业园，联系人：朱总。