

无锡消防气体灭火系统 巴蜀消防安全技术公司

产品名称	无锡消防气体灭火系统 巴蜀消防安全技术公司
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

产品详情

5.3集流管的制作与安装：5.3.1集流管的工作压力不应小于12MPa，应设置泄压装置，其泄压动作压力应为 15 ± 0.75 MPa，集流管的规模和形式应根据所连接的钢瓶数量和布置方式决定，严格按照图纸要求进行制作；5.3.2采用钢管制作的集流管应在焊接后进行内外镀锌处理。镀锌层的质量应符合现行国级标准《低压流体输送用镀锌焊接钢管XB3091的有关规定。

5.2.3在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀。单向阀与容器阀或单向阀与集流管之间应采用软管连接。储存容器和集流管应采用支架固定。5.2.4备量的储存容器与主用量的储存容器应连接在同一集流管上，并能切换使用。5.2.5在储存装置上应设耐用的固定标牌。标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等。5.2.6储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。

本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板，下至地板。每个保护区的出入口，消防气体灭火系统，应设置常闭防火门，并应随时能从内部打开。我们推荐采用气体消防系统，这样对设备的损害至小，而且也有较好的消防效果。在配电房有大量的电子设备，万一受到损害将不可能在短期内得到更换，气体消防系统是确保保护区内设备的安全运行必要保证，气体消防系统原来主要是卤代烷系统，卤代烷系统的电绝缘性能好，化学性能稳定、灭火逸度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。

无锡消防气体灭火系统-巴蜀消防安全技术公司由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴蜀消防安全技术有限公司（www.szbsfire.com）是从事“消防设备及器材，消防材料，机电设备，智能化电子设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：薛经理。

