

风管价格 哈尔滨风管 天成恒顺

产品名称	风管价格 哈尔滨风管 天成恒顺
公司名称	天津天成恒顺风管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区小站镇黄台工业园广业路3号
联系电话	15822328076

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津天成恒顺风管有限公司

通风管道设备怎么有效的清洗保养?

通风管道设备一般应用在净化系统送回风管和中央空调通风管、包括工业生产送排风通风管，还有的用在环境保护系统的吸排风管，也有用于矿用吸放管等等用途。那么通风管道设备怎么有效的进行清洗保养呢，现在天津通风管道厂带我们进行简单了接。

清洗保养步骤：1、维修保养：中央空调系统的维修保养、检查性维护保养、预防性维护保养、型维护保养、紧急性维修、冷冻机油的分析；冷却塔、水泵、风机盘管、新风机组等维修保养和改造工程。2、专业清洗：中央空调机组的冷凝器清洗消毒、中央空调的蒸发器清洗、中央空调的冷却塔清洗、风机盘管清洗、冷冻水、冷却水管道系统的清洗、膨胀水箱清洗、商用风管机、模块机的蒸发器、冷凝器清洗、新风机组表冷器的清洗、过滤器、过滤网清洗、各类板式换热器的清洗。3、控制系统节能的改造：中央空调系统中的设备进行变频节能改造、智能化节能改造。按合同能源管理机制运作。与用户签订节能服务合同，为用户的节能项目进行投资或融资，向用户提供能源效率审计、节能项目设计、施工、监测、管理等一条龙服务，并通过与用户分享项目实施后产生的节能效益来盈利和滚动发展。4、开利中央空调配件：压缩机、制冷剂、冷冻机油、清洗剂、电磁阀、截止阀、视液镜、压力开关、压力传感器、温控器、初、中、过滤器、压力表、温度开关压差控制器、流量开关、控制主板、电动阀门、电子保护模块、相序保护器、油过滤器、

干燥过滤器、膨胀阀、四通阀、接触器。

矩形风管抱箍支架应紧贴风管。如保温风管，应留有保温厚度浸沥青的木块风管吊架应平直、螺纹应光洁、吊杆拼接可采用焊接。长度不应少于吊杆直径的六倍，并应在两侧焊接。

施工质量控制管理把握以下几点：

采用的风管制作板材和法兰制作型材要符合规范和设计要求

风管制作及部件制作的工艺质量要符合要求

成品管的保护工作

风管接头部位不得装设在墙内或楼板内，与风管连接的风阀部件要有单独支撑固定

风管连接口要严密，法兰不能错位安装，插条式连接要牢固严密

安装后的风管布局要美观，支架、风管不能有倾斜现象

密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端，加装防护抗力片。抗力片宜采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上摘口宽度应与所穿越的管线外径相同；两块抗力片的槽口必须对插。

当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时，可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢，风管公司，且不得露出墙面。

通风管道与附件的制作及安装

- 1、在道密闭阀门至工程口部的管道与配件，哈尔滨风管，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。
- 2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接，风管生产厂家，其接触应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。
- 3、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时，钢板厚度应大于0.75mm。
- 4、工程测压管在防护密闭门外的一端，应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。
- 5、通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。
- 6、通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应标示清晰、准确。

风管价格-哈尔滨风管-天成恒顺由天津天成恒顺风管有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津天成恒顺风管有限公司（www.tjtchs.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!