

北工泵业 兴安盟IH80 65 160耐腐蚀化工泵

产品名称	北工泵业 兴安盟IH80 65 160耐腐蚀化工泵
公司名称	河北北工泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景村
联系电话	15103110777 15103110777

产品详情

IH100-65-200化工离心泵_卧式离心泵_厂家直销

河北北工泵业有限公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

河北北工泵业有限公司供应IH卧式化工泵_IH100-65-200化工离心泵_不锈钢离心泵适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料(介质粘度 100厘珀、含固量可达30%以下)。

IH卧式化工泵_IH100-65-200化工离心泵_不锈钢离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品，该产品广泛用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门，IH卧式化工泵_IH100-65-200化工离心泵_不锈钢离心泵用来输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。泵的进口压力不得超过0.3MPa。

批发IH100-65-250卧式化工泵_IH耐腐蚀离心泵

河北北工泵业有限公司建立和健全了质量管理体系，严格过程控制，完善了售后服务。用户满意是公司人的追求。公司可根据用户介质情况，免费提供选型咨询、免费安装、调试、保修等一条龙服务。

IH化工离心泵_防腐化工泵_IH100-65-250卧式化工泵机械密封保养：

- 1、因为机械密封通常适用在清洗的，无悬浮颗粒的介质中运用，因而，对新装置的管路体系和储液罐，应细心冲刷洁净，谨防固体杂质进入机械密封端面而使密封失效。
- 2、在易结晶的介质中，运用机械密封应留意常常冲刷。IH化工离心泵_防腐化工泵_IH100-65-250卧式化工泵泊车后从头起动车前，要将机械密封上的结晶清洗洁净。
- 3、拆开机械密封应细心，不许用手锤，铁器等敲击，避免损坏动、静环密封面。
- 4、假如IH化工离心泵_防腐化工泵_IH100-65-250卧式化工泵有尘垢拆不下来时，应设法清除尘垢，冲刷洁净后再进行拆开，避免损坏密封元件。
- 5、装置机械密封前，应查看一切密封元件是不是有失效或损坏，如有则应从头修正或替换。
- 6、应严厉查看动环与静环的相对磨擦密封面，IH125-100-200不锈钢化工泵，不答应有任何纤细的划痕、碰伤等缺点。一切另部件，包括泵体，叶轮，密封腔等在安装前均应冲刷洁净，尤其是动、静环端面，要用清洗，柔软的布或棉纱细心擦洗洁净，然后涂上一层清洗的油脂或机油。
- 7、IH化工离心泵_防腐化工泵_IH100-65-250卧式化工泵安装中要留意消除误差，紧固螺钉时，要均匀拧紧，避免发生偏斜，使密封失效。

IH离心泵用途_供应IH200-150-400化工离心泵

河北北工泵业有限公司产品规模齐全、品种繁多；主要产品不断远销国内各地，深受石油化工、环保、给排水、冶金、矿山、电力、造纸、制药、印染、江河疏浚、抽沙、市政工程等行业用户的一致好评。

IH系列耐腐蚀化工泵_IH200-150-400化工离心泵适用于化工厂，用来输送不含固体颗粒，粘度类似于水的腐蚀性液体，被输送介质温度一般为20 ~ 105 。IH系列耐腐蚀化工泵_IH200-150-400化工离心泵的zui高工作压力为1.6 Mpa，进口压力不高于0.6Mpa。

IH系列耐腐蚀化工泵_IH200-150-400化工离心泵起动：

(1)关闭进出口压力(或真空)计和出水阀门、（如有旁通管、此时也应关闭）。起动电机（先点动、承认泵转向正确后，才开始正式工作）。然后翻开进出口压力（或真空）计，当泵达到正常转速，且外表指出相应压力时，再渐渐翻开出水阀门，调理到需求的工况。在吐出管路关闭的状况下，IH系列耐腐蚀化工泵_IH200-150-400化工离心泵接连作业的时刻，不能超越3分钟。

(2)IH系列耐腐蚀化工泵_IH200-150-400化工离心泵起动过程中要不时留意原动机的功率读数及泵的振荡状况，振荡数不该超越0.06毫米，测定部位是轴承座。

(3)IH系列耐腐蚀化工泵_IH200-150-400化工离心泵密封状况：机械密封应无泄漏、发热表象、填

料密封应呈接连滴流状况。

北工泵业(多图)-兴安盟IH80-65-160耐腐蚀化工泵由河北北工泵业有限公司提供。河北北工泵业有限公司(www.hbbgby.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。北工泵业——您可信赖的朋友,公司地址:河北安国市石佛镇路景村,联系人:李先生。