

# 中能机电科技 柴油发电机组工厂 柴油发电机组

产品名称	中能机电科技 柴油发电机组工厂 柴油发电机组
公司名称	广东中能机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市南城区西平宏伟东四路明致商务中心C区
联系电话	13602345739

## 产品详情

判断康明斯发电机维护保养是否到位的方法

康明斯发电机生产厂家建议用户：机组运行250小时或6个月做一次B级维护保养，机组运行1500小时或1年做C级维护保养，机组运行4500小时或2年要对康明斯发电机组进行D级维护保养。怎样检查发电机组维修保养后是否做到位呢？

发电机厂家为您讲解：

一、康明斯发电机维护保养：

(1)检查仪表。观察读数是否正能否则应及时修理或更换。

(2)检查启动、冷却、润滑、燃油、通风系统是否正常。

(3)更换柴油机三滤，柴油发电机组生产厂家，并更换机油

(4)清洗散热水箱。加入干净的水到散热水箱，清除其中沉淀物至干净。

(5)检查进、排气门的密封情况。拆下气缸盖，观察配合锥面的密封及磨损情况，必要时研磨修理。

(6)清洗机油、燃油系统管路。包括清洗油底壳、机油管道、机油冷却器、燃油箱及其管道，清除污物并吹干。

(8)检查启动电池。启动电瓶的正负极接线柱经常会被酸液腐蚀氧化，要定期清理，以防影响机组启动。蓄电池用时间过长也会使容量下降至机组不能启动就应更换蓄电池，柴油发电机组工厂，建议一般每2年

更换一次。

柴油发电机组作为应急备用电源，大多数时间发电机组处于待机备用的状态。一旦市电停电，柴油发电机组就得【起的动，柴油发电机组，供得上】，不然作为备用电源的发电机组就失去其意义。如何才能急需时发挥它的作用，亚虎动力提醒：需加强日常的维护保养。

在实际工作中，由于小小的维护疏忽和缺乏专人的检查引起许多严重故障的发生。例：油箱间的储油箱，会因为大气中水气在温度的变化发生冷凝现象，导致柴油含水量超标；这样的柴油进入发发动机高压油泵，柴油发电机组维修，会锈蚀零件—柱塞，严重损坏机组。定期维护可避免这样的情况发生。

对新的柴油机或调换增压器后，须卸下增压器上的进油管接头，加注50~60ml的机油，防止启动时因缺油而烧坏增压器轴承。

柴油机停机前，需怠速运转2~3min，在非特殊情况下，不允许突然停机，以防因增压器过热而造成增压器轴承咬死。

经常利用柴油机停机后的瞬间增压器叶轮与壳体之间是否有碰擦声，如有碰差声，应立即拆开增压器，检查轴承间隙是否正常。

须保持增压柴油机进、排气管路的密封性，否则将影响柴油机的性能。应经常检查固紧螺母或螺栓是否松动，胶管夹箍是否夹紧，必要时应更换密封垫片。

中能机电科技(图)-柴油发电机组工厂-柴油发电机组由广东中能机电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东中能机电科技有限公司（[www.dgznpower.com](http://www.dgznpower.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!