

河北建筑消防中心 邢台消防联网 消防联网

产品名称	河北建筑消防中心 邢台消防联网 消防联网
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

消防应急广播的设置

民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W，消防联网，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，河北消防联网，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m；在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB；客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1.0W。壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。

下列场所宜选择点型感烟探测器：

- 1.饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室
- 2.电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室
- 3.楼梯、走道、电梯机房
- 4.书库、档案库
- 5.有电气火灾危险的场所

可燃气体报警控制器分类

可燃气体报警控制器按系统连线方式分类为：

(1) 多线制可燃气体报警控制器：即采用多线制方式与可燃气体报警控制器连接。

(2) 总线制可燃气体报警控制器：即采用总线(一般为2~4根)方式与可燃气体探测器连接。

河北建筑消防中心(图)-邢台消防联网-消防联网由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防中心(图)-邢台消防联网-消防联网是河北建筑消防设施技术服务中心 (www.hbjzxf.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：王贤。同时本公司 (www.hbjzxf.com) 还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。