

250QJ63井用潜水泵 永泰水泵

产品名称	250QJ63井用潜水泵 永泰水泵
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水等。

2：允许工作水温范围+5至+25 。

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%。

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

可用380V/50HZ电源或者660V/50HZ，如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

发货内容清单

250QJ63井用潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，10×60（8.8级）螺栓4条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。

深井泵的维护

1.电气方面

(1)经常检查深井泵的运行电压与电流。用电压表测量三相电压应基本一致，且在340~420V，用钳形电流表测量三相电流应基本一致，且为0.5~1倍的额定电流。

(2)定期检查深井泵对地的热态绝缘电阻。在正常连续运行4~6h后，停机用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻应>0.5M 。对于长时间停用的潜水电泵，使用前也应作这样的检查。

(3)开机前要检查热继电器的灵敏度与其他保护装置的工作是否正常。

(4)检查电缆有无破损现象。对于油浸式潜水电泵，要注重电泵渗油对电缆绝缘橡胶的破坏作用。

250QJ63井用潜水泵工作条件：1.电源要求：(1)额定频率为50赫兹，电机端额定电压应保证为380+5%伏的三相交流电源，若用户电压为660伏时需要特殊定货。(2)变压器负载功率不应超过其容量的75%。(3)变压器距井较远时，应考虑输电线线压降，对功率大于45KW的电机，要求变压器到井口距离不超过20米，大于20米时，要求输电线规格比配电电缆规格大两个等级，并考虑线压降。2.水质要求：(1)一般无腐蚀性清水。(2)水中含砂量不大于0.01%(质量比)。(3)酸碱度PH值在6.5-8.5范围内。(4)水中氯离子含量不大于400毫克/升。(5)含量不大于1.5毫克/升。(6)水温不高于20。