

# 低压配电箱生产厂 千亚电气 淮南配电箱

产品名称	低压配电箱生产厂 千亚电气 淮南配电箱
公司名称	安徽千亚电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口
联系电话	18010882295 18010882295

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽千亚电气有限公司

每台箱变站可以由以下几种形式组成：按照箱体外壳的不同材质分为非金属外壳型和金属外壳型。按照配置智能系统与否分为紧凑型或智能型等。

分配电箱与开关箱的间隔不得跨越30m开关箱应由末级分配电箱配电，开关箱与其操控的固定式用电设备的水平间隔不宜跨越3m.

配电箱、开关箱应选用铁板或优良绝缘材料制作，铁板厚度应大于1.5mm；配电箱内的电器应首要设备在金属或非木质的绝缘电器设备板上，防爆式配电箱生产厂，然后整体紧固在配电箱箱体内；金属板与配电箱箱体应作电气联接。

落地式动力配电箱安装简介，安装前，将进落地式动力配电箱的管口锯齐，淮南配电箱，一般距地坪150-200为宜，并将管子连到一起，焊上接地螺丝。

配电箱、开关箱中的导线进线口和出线口应设在箱体的下底面，阻挠设在箱体的上顶面，周围面，后边或箱门处；进线和出线应加护套分路成束并做防水弯；

开关箱的操作人员在使用所属开关箱及其控制设备时，应按规定穿戴好合格的绝缘用品，并检查，认定开关箱及其控制设备、线路和保护设施完好后，才可操作。

分配电箱与开关箱的间隔不得跨越30m开关箱应由末级分配电箱配电，开关箱与其操控的固定式用电设备的水平间隔不宜跨越3m.

配电箱、开关箱内的联接线选用绝缘导线，接头不松动，不得有暴露带电有些；配电箱、开关箱内的作业零线应经过接线端子板联接，低压配电箱生产厂，与维护零线接线端子板分设；

配电箱、开关箱内的联接线选用绝缘导线，接头不松动，不得有暴露带电有些；配电箱、开关箱内的作业零线应经过接线端子板联接，防爆式配电箱定制，与维护零线接线端子板分设；

配电箱安装要端正，垂直误差不超过1.5‰。箱体开孔用电钻，不得用汽焊割，防止箱体变形。箱内配线要整齐美观，并留有余度。

低压配电箱生产厂-千亚电气(在线咨询)-淮南配电箱由安徽千亚电气有限公司提供。“配电箱,配电柜,电表箱,开关柜,非标箱,照明箱,强电箱”就选安徽千亚电气有限公司（[www.qianyaxt.com](http://www.qianyaxt.com)），公司位于：合肥市包河区繁华大道与重庆路交叉口?，多年来，千亚电气坚持为客户提供好的服务，联系人：张群。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。千亚电气期待成为您的长期合作伙伴！