

# 河源手术室净化 手术室净化空调 山东康德莱净化

产品名称	河源手术室净化 手术室净化空调 山东康德莱净化
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

## 产品详情

美国医院通风标准170-2017

全球关注美国颁布的医院通风标准如何应对WHO指南？

将手术室分为两级，手术室20次换气与一般手术室15次换气。

仍要求手术室主送风装置应集中设置在病患和手术小组的上方，手术室净化空调，气流应单向、垂直向下且平均风速为 0.13-0.18 m/s。

要求主送风装置送出非诱导气流。

主送风装置的送风面应每一边均比手术台底面至少多 305 mm。照明及气塔等非送风装置的总面积不得超过主送风装置送风面的 30%。

送风装置面积至少1.2m × 2.4m

手术部三区设定范围

规定所在人员衣着与行为

刊登：沈晋明等，正确认识环境控制技术[J].暖通空调，2016，46(6):73-78

## 日本区域设置决定控制措施

刊登：沈晋明等，河源手术室净化，正确认识环境控制技术[J].暖通空调，手术室净化公司，2016，46(6):73-78

## 美国区域设置决定控制措施

刊登：沈晋明等，正确认识环境控制技术[J].暖通空调，2016，46(6):73-78

## 污染控制目标决定工程措施

高控制目标10-6

建立在无菌操作基础上！

基于工艺过程零接触污染！

空气污染成为途径。一旦超标这批产品销毁。

如不保证无菌操作与材料消毒，实施空气净化没有必要！

有效的防腐剂无需昂贵的无菌灌装与环境控制？

刊登：沈晋明等，正确认识环境控制技术[J].暖通空调，2016，46(6):73-78

### 3.定期开展检修维护保养工作

（1）众所周知，手术室净化系统使用时间一旦过长便会导致老化情况的出现，由此会导致其有效性无法得到重要发挥，因此，医院部必须由维修人员定期开展检修维护保养工作，对整个系统进行有效排查，一旦发现不良情况，便立即上报，并采取行之有效的持加以实施，对轴承锁定螺栓及其他栓的松紧、机组密封情况、润滑油超标现象进行严格检查，层流手术室净化，手术室净化系统的维修人员必对净化课堂系统进行重要维护，为医院部门创造更好的社会效益，更好地服务与大众。

河源手术室净化-手术室净化空调-山东康德莱净化(诚信商家)由山东康德莱净化工程有限公司提供。山东康德莱净化工程有限公司（www.kdljh.com）位于济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区-15号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东康德莱净化在工程施工中享有良好的声誉。山东康德莱净化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。山东康德莱净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。