

双电源配电柜 六安配电柜 东迪电气价格合理

产品名称	双电源配电柜 六安配电柜 东迪电气价格合理
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

低压非标配电柜基本技术参数

额定工作频率：50Hz

额定工作电压：80V

额定绝缘电压：60V

额定工作电流(有效值)

水平母线：630-3150A

垂直母线：630、800A

额定短时耐受电流

水平母线：50KA/1s

垂直母线：30KA/1s

额定峰值耐受电流

水平母线：105KA

垂直母线：63、105KA

主电路接插件：15A

辅助电路接插件：2500V

控制电机zui 大容量：155kw

防护等级：IP30

高低压配电柜使用时的注意事项

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永1久性的、可靠的保护接地。
- 2、在运行的电流互感器二次回路上工作时，严禁将电流回路断开。为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片 and 短路线，双电源配电柜，禁止使用导线缠绕。
- 3、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
- 4、在运行中的电压互感器二次回路上工作严格防止短路或接地，应使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断 器。二次回路通电试验时，防爆配电柜，为防止由二次侧向一次反变压，六安配电柜，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器

二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员和有关人员，并派人看守现场，检查回路，确认无人工作后方可加压。检查断电保护和二次回路的工作人员，未经值班人员许可，不准进行任何倒闸操作。

什么是倒闸操作

倒闸操作就是将电气设备由一种状态转换到另一种状态，即接通或断开高压断路器、高压隔离开关、自动开关、刀开关、直流操作回路、整定自动装置（或继电保护装置）、安装（或拆除）临时接地线等。高低压配电柜使用加入到我们的各个电力设备领域，在电力设备当中会应用到高低压配电柜，会涉及到倒闸操作，并且非常重要。高低压配电柜应装设防止电气误操作的闭锁装置，使之具备“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负载拉、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带接地线闭合开关;防止人员误入带电间隔。

双电源配电柜-六安配电柜-东迪电气价格合理由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）是安徽 合肥,低压开关柜的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在东迪电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创东迪电气更加美好的未来。