

医院手术室 姑苏净化有限公司 医院手术室工程要求

产品名称	医院手术室 姑苏净化有限公司 医院手术室工程要求
公司名称	江苏姑苏净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江区金家坝金贤路262号
联系电话	15250529050

产品详情

手术室的设备

手术室电源应有双相供电设施，以保证安全运转。各手术间应有足够的电插座，医院手术室工程要求，便于各种仪器设备的供电。插座应有防火花装置，手术间地面有导电设备，以防火花引起爆炸。电插座应加盖密封，防止进水，避免电路发生故障影响手术。总电源线集中设在墙内，中央吸引及氧气管道装置都应设在墙内。照明设施普通照明灯应安装在墙壁或房顶。手术照明灯应安装子母无影灯，并备用升降照明灯。水源和防火设施：各工作间应安装自来水龙头，便于冲洗。走廊及辅助间应装置灭火器，保证安全。冷热水及高压蒸气应有充分保证。通风过滤除菌装置：现代手术室应建立完善的通风过滤除菌装置，使空气净化。其通风方式有湍流式、层流式、垂直式，可酌情选用。手术室出入路线布局：出入路线的布局设计需符合功能流程与洁污分区要求，应设三条出入路线，一为工作人员出入路线，二为伤出入路线，三为器械敷料等循环供应路线，尽量做到隔离，避免。

工程质量控制要点

1.选择经过专业培训的施工队伍

洁净室施工涉及装饰、暖通、电气和气体等专业，施工人员须对洁净室施工规范、施工工艺、施工质量有认识，否则，医院手术室工程，施工质量很难得到保障。

2.洁净室内密封控制重点

洁净室内密封控制重点内容是围护结构的密封施工质量，如板材与板材之间应均匀涂密封胶，医院手术室，达到严密不漏风；洁净室内的嵌壁器械柜与墙体之间、壁板上安装的插座、开关、烟感探测器、照明箱体及灯带、观片灯等都需要用密封胶进行密封，且器械柜中的各种管道和箱体之间也都必须采用可靠和有效的密封措施。

手术室分类

按手术有菌或无菌的程度，手术间可划分成以下5类：

- (1) Ⅰ类手术间：即无菌净化手术间，主要接受颅脑、心脏、脏器移植等手术。
- (2) Ⅱ类手术间：即无菌手术间，主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。
- (3) Ⅲ类手术间：既有菌手术间，接受胃、胆囊、肝、阑尾、肺等部位的手术。
- (4) Ⅳ类手术间：即手术间，主要接受阑尾穿孔腹膜炎手术、性脓肿、脓肿切开引流等手术。
- (5) Ⅴ类手术间：即特殊手术间，主要接受绿脓杆菌、气性杆菌、破伤杆菌等的手术。

按不同专科，手术间又可分为普外、骨科、妇i产科、脑、心胸、泌尿1。烧i伤科、五官科等手术间。由于各专科的手术往往需要配置专门的设备及器械，因此，专科手术的手术间宜相对固定。

医院手术室-姑苏净化有限公司-医院手术室工程要求由江苏姑苏净化科技有限公司提供。医院手术室-姑苏净化有限公司-医院手术室工程要求是江苏姑苏净化科技有限公司（www.gusu88.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郑总。