

pert地暖管 山西地暖管 盾运阀门山西办事处

产品名称	pert地暖管 山西地暖管 盾运阀门山西办事处
公司名称	山西强创建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路昌泰物流园对面中化二建院内
联系电话	15333618191

产品详情

山西强创建材有限公司（浙江盾运实业山西办事处），主要经营：盾运铜阀门，ppr管，地暖管，分水器
等小五金。如果您想详细了解，请来电咨询！

地暖管的铺设间距，行业规范并没有固定死。在地暖行业规程中，并没有对地暖管的间距有固定的数字
约定，只是说在150-300mm都可以。因此，对于大多数地暖安装项目来说，只要在这个大范围之内，都
是符合行业规程要求的。

在北方绝大部分地暖都是铺设的20cm间距，这里有3个原因：

一是北方多用20口径的地暖管；

二是北方多为工程市场，20口径地暖管+大点间距，山西地暖管，要少用一些管道，可以降低一些成本；

三是北方房子保温更好，pert地暖管，即便间距大一点，都能热起来。

山西强创建材有限公司（浙江盾运实业山西办事处），主要经营：盾运铜阀门，ppr管，地暖管，分水器
等小五金。如果您想详细了解，请来电咨询！

影响地暖有效散热量的因素有哪些？地板散热量与管径、地面材料及厚度、填充层厚度、管间距、水温
及室温有关。实际工程中可忽略填充层厚度增加带来的散热量减小。地面材料及厚度对有效散热量影响
。

地暖管的哪些部分需要保护？

1、锅炉到分集水器的主管道；

- 2、分集水器处露出地面部分的管道；
- 3、伸缩缝处的管道；
- 4、穿过墙或有落差的地方的管道；

- 5、分集水器下方管道密集处。

山西强创建材有限公司（浙江盾运实业山西办事处），主要经营：盾运铜阀门，ppr管，地暖管，地暖管批发，分水器 etc 小五金。如果您想详细了解，请来电咨询！

地暖管间距多少合适？地暖管间距标准是什么？实际上，地暖管间距设计需要根据地面装饰材料的导热系数、地暖的供回水温度、地暖管材的材质及管径、房间所需热负荷等等相关数据经过缜密细致的研究和计算设计出来的，每路地暖盘管的间距都有其相应的依据及道理，盘管间距过密的话不仅不会让采暖更舒适，还会造成很多作用。

pert地暖管-山西地暖管-盾运阀门山西办事处由山西强创建材有限公司提供。山西强创建材有限公司（www.dygysxbsc.com）有实力，信誉好，在山西太原的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进盾运阀门山西办事处和您携手步入辉煌，共创美好未来！