

## 型号70节煤王锅炉 辽宁节煤王锅炉 泰安蓝山锅炉设备

产品名称	型号70节煤王锅炉 辽宁节煤王锅炉 泰安蓝山锅炉设备
公司名称	泰安市蓝山锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇商业街西首
联系电话	13505385973

### 产品详情

水系统的定压方式有几种？分别是如何实现定压的？系统的定压一般取多少？

答：热水供热系统定压常见方式有：膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。

（1）膨胀水箱定压：在高出采暖系统点2-3米处，设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电；缺点是水箱高度受限，当建筑物层数较高而且远离热源，或为高温水供热时，膨胀水箱的架设高度难以满足要求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市蓝山锅炉设备有限公司

### 节煤王锅炉

按用途可以分为热能动力锅炉和供热锅炉。

锅炉分类：

按锅炉用途分类：

分为热能动力锅炉和供热锅炉。动力锅炉包括电站锅炉、船舶锅炉和机车锅炉等，相应用于发电、船舶动力和机车动力。供热锅炉包括蒸汽锅炉、热水锅炉、热管锅炉、热风炉和载热体加热炉等，相应地得到蒸汽、热水。热风 and 载热体等。

按锅炉本体结构分类

主要分为火管锅炉和水管锅炉。火管锅炉包括立式锅炉和卧式锅炉，水管锅炉包括横水管锅炉和竖水管锅炉。

夏季停炉：停炉在24小时内关闭上水总阀和上水阀，保持中低水位，24小时以上还要关闭主蒸汽门。

冬季停炉：停炉在48小时内，保持中水位，关闭上水总阀，打开锅筒上水阀，如果上水管路的逆止阀起作用，就拆开逆止阀进口法兰，完全打开上水阀和排水阀，这时主蒸汽门不关，稍微打开水位计放水阀，型号70节煤王锅炉，防止水位计冻住。如果逆止阀不起作用，就关闭上水总阀，打开锅筒上水阀，型号80节煤王锅炉，打开上水阀少开排水阀，辽宁节煤王锅炉，主蒸汽门不关，稍微打开水位计放水阀，型号90节煤王锅炉，防止水位计冻住。

停炉48小时以上，关闭上水总阀，关闭主蒸汽阀，打开锅筒上水阀和上水阀及排水阀，上水管路逆止阀起作用，就拆开逆止阀进口法兰，逆止阀不起作用，就不拆逆止阀法兰，打开排空阀或安全阀就行了，这时要将锅炉水排干净，排污阀不关，水位计三个控制阀全打开。

型号70节煤王锅炉-辽宁节煤王锅炉-泰安蓝山锅炉设备(查看)由泰安市蓝山锅炉设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安市蓝山锅炉设备有限公司（[www.lanshanguolu.com](http://www.lanshanguolu.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!