

银州区污水处理工艺性价比高“本信息长期有效”

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 银州区污水处理工艺性价比高“本信息长期有效” |
| 公司名称 | 天津市众迈环保设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区双街镇双江道清大博雅2号楼2门602（注册地址） |
| 联系电话 | 18222286919 18222286919 |

产品详情

污水处理设备采用膜生物反应器（Membrane Bioreactor，简称MBR）技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺，取代了传统工艺中的二沉池，它可以高xiao地进行固液分离，得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量，工艺剩余污泥少，极有效地去除氨氮，出水悬浮物和浊度接近于零，出水中细jun和病毒被大幅度去除，能耗低，占地面积小。70年代在美国、日本、南非和欧洲许多国家就已开始将膜生物反应器用于污水和废水处理的研究工作。其水源取自生活污水（如淋浴排水、盥洗排水、洗衣排水、厨房排水、厕所排水等）和冷却水。

污水处理设备维护保养和注意事项

（1）注意事项：

- 1、保证给污水设备供给稳定的电源；
- 2、保证设备配电柜及支架表面干燥；
- 3、保证一体化设备上方不承受重物；
- 4、停止进水时的注意事项：当停水时间超过一星期时，其中按以上程序间歇进气充氧的情况下，池内的生物膜会不断消度，污水处理工艺，所以必须在池内投加氮、磷、钾配比的营养源，每投加一次可继续维持一星期，但不能停止供养。

（2）日常维护与保养

- 1、风机润滑系统的检查：日常检查油箱内的贮油量是否低于zui低刻线，如机油不足请加机油。日常检

查机油是否混入水分等污物而变质，如变质请及时更换机油；日常检查油过滤器。日常检查滴油嘴的滴油情况是否正常，如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。

2、风机空气滤清器的检查：日常检查空气滤清器是否脏了，如脏了可卸下空气滤清器，旋开碟型螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵。（卸滤清器是注意不要把脏物掉进风机主机内）

3、三角带的检查：风机运行一段时间后，三角带会伸长，这时要将风机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风机皮带轮的断面要在同一平面上。同时检查一下两皮带轮的顶紧螺栓是否松掉，如松了请紧住。

4、日常检查有无漏油、漏气的部位并修理之，如不能修理请立即通知生产厂家。

5、日常清理风机房，保持清洁，通风良好。

6、经常检查风机及电机的运行情况，如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修。

7、投入正常运行后必须保证进水的水量、水质平稳，不可有较大的变化冲击。如果遇到突然停水，即无污水进设备或水出不去，将运行程序设在自动运行上，这时设备能根据水位自行控制运行程序，按照规定充氧量进行自动间歇充氧，保证生物膜不受任何影响。如超过12小时，生物膜就会逐渐缺少营养而消瘦。处理的办法是从断水的第二天开始就要向池内适当投加些营养物，如复合肥、人粪等，每隔二天投一次，投加量一般为一立方污水投加复肥1-1.5公斤左右或人粪8公斤左右。

污泥池：初沉池、二沉池的所有污泥均用空气提至WSZ的污泥池内进行好氧消化，污泥池的上清液加流至接触氧化池内进行再处理，消化后剩余污泥很少，一般1-2年清理一次，清理方法可用吸粪车从污泥池的检查孔伸入污泥池底部进行抽吸后外运即可。（WSZ0.5-5m³/h污泥采用厌氧消化）

(6)风机房、风机：设备WSZ的风机房设在消毒池的上方，风机房进口采用双层隔音，进风口有消声器、风机过滤器，因此运行时无噪声。风机采用二台L型罗茨鼓风机，能自动交替运行，单台风机运行寿命为30000小时左右。

银州区污水处理工艺性价比高“本信息长期有效”由天津市众迈环保设备科技有限公司提供。银州区污水处理工艺性价比高“本信息长期有效”是天津市众迈环保设备科技有限公司（www.tjzmhb1.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：秦经理。同时本公司（www.tjzmhb5.cn）还是从事青岛一体化污水处理设备，哈尔滨一体化污水处理设备，长春一体化污水处理设备的厂家，欢迎来电咨询。