

# 全自动防火阀国家品牌 金光防火阀 天津防火阀

产品名称	全自动防火阀国家品牌 金光防火阀 天津防火阀
公司名称	武城县鲁权屯日月升通风设备加工处
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城滕庄工业园
联系电话	13905340329

## 产品详情

防火阀通常用于风道与防火分区贯穿的场合，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。防火阀安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态。

防火阀施工安装：防火阀可与通风机、排烟风机联锁。防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm的净空间以方便检修。安装防火阀前必须检查阀门的操作机构是否完好，天津防火阀，动作是否灵活有效。

金光防火阀设置在排烟风机前、后，要依具体情况灵活设置。以地下室排烟系统为例。当地下室仅为一层，且排烟经竖风道排至室外时，排烟防烟防火阀品种齐全，金光防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。当地下室层数在二层及二层以上，各层共用一排烟竖井时，则每层金光防火阀应设置在排烟风机出口总管上，即紧靠排烟竖井一侧设置。

不论是竖向布置的走道排烟系统还是水平式布置的房间排烟系统，均应在排烟支管与竖风道连接处设置280℃时能自动关闭的金光防火阀。对于房间排烟系统，当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时，应在该防火分区干管上设常开的金光防火阀，同时各防烟分区支管上设常闭的金光防火阀。

71度防火阀的设置应符合下列规定：有熔断器的防火阀，钢制防火阀规格齐全，其动作温度宜为71℃。7

1度防火阀宜靠近防火分隔处设置。71度防火阀安装时，可明装也可暗装。当71度防火阀暗装时，应在安装部位设置方便检修的检修口。

为保证71度防火阀能在火灾条件下发挥作用，71度防火阀在穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力，穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实。

全自动防火阀国家品牌-金光防火阀-天津防火阀由武城县鲁权屯日月升通风设备加工处提供。武城县鲁权屯日月升通风设备加工处（[www.dzrystfsb.com](http://www.dzrystfsb.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。日月升通风设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城滕庄工业园，联系人：李经理。