

离心泵 永和 立式离心泵

产品名称	离心泵 永和 立式离心泵
公司名称	日照市永和泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市高兴镇工业园
联系电话	13306337128

产品详情

N系列冷凝泵是悬臂式单级、两级卧式离心泵，泵有带诱导轮和不带诱导轮两种结构形式。本系列冷凝泵比一般水泵具有较小的汽蚀余量，主要用于火力发电厂输送冷凝水之用，亦可以用在介质与冷凝水相似的地方，输送液体的温度不超过80℃。为了降低汽蚀余量，6N6、150N110、150N150型泵带有诱导轮。

NL系列冷凝泵是立式、中开、单级或两级离心式凝结水泵，离心泵厂家，适合于火力发电厂用，供输送温度低于80℃的冷凝水及类似于冷凝水的其它液体。

离心泵启动前的检查

- (1) 电机检修后，衔接联轴器前，先检查电机的转动方向能否正确。
- (2) 检查泵出入口管线及隶属管线，阀门装置能否符合要求，地脚螺栓及地线是否良好，离心泵，联轴器是否装好。
- (3) 盘车检查，转动是否正常。
- (4) 检查光滑油油位是否正常。
- (5) 翻开各冷却水阀门并检查管线是否畅通。
- (6) 翻开泵的入口阀，关闭泵的出口阀，并翻开压力表手阀。
- (7) 检查机泵的密封情况及油封的开度。

离心泵运转时的操作及维护

离心泵在正常运转时，要对以下内容认真检查：

- (1) 检查机泵出口压力，流量，电流等，不超负荷运转，并且准确记载电流，压力等参数。
- (2) 听声音，单级离心泵，分辨机泵，电机的运转声音，判别有无异常。
- (3) 检查机泵，电机及泵座的振动状况。
- (4) 检查电机外壳温度，机泵的轴承箱温度，轴承箱温度不超越65度，电机温度不超越95度。
- (5) 保证正常的光滑油油质状况及光滑油箱的液位状况。光滑油箱液位，有刻度时以刻度为准；有看窗而无刻度线，油位应坚持在1/3-1/2之间，立式离心泵，正常油位时，光滑油走漏不大于5滴/分，压力注油，以机器阐明为准。

离心泵-永和-立式离心泵由日照市永和泵业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。日照市永和泵业有限公司（www.rzyhby.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.sdyhby.com）还是从事锅炉给水泵，锅炉给水多级泵，锅炉给水泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。