

# 西门子[SIEMENS]二通调节阀VVG41...

产品名称	西门子[SIEMENS]二通调节阀VVG41...
公司名称	北京乾圳工程技术有限公司
价格	2078.00/个
规格参数	型号:VVG41... 材质:铜 品牌:西门子[SIEMENS]
公司地址	北京市丰台区丰台镇东货场路38号11栋601室
联系电话	010-83706436 13240011177

## 产品详情

型号	VVG41...	材质	铜
品牌	西门子[SIEMENS]	连接形式	外螺纹

西门子[siemens]二通调节阀 ( pn16 ) 外螺纹连接vvg41...

二通调节阀 ( pn16 ) 外螺纹连接vvg41...

- 青铜 cusn5zn5pb2 阀体
- dn 15 – dn 50
- kvs 0.63 – 40 m<sup>3</sup>/h
- g...b 外螺纹 ( 符合 iso 228-1 ) 与平垫圈连接
- 西门子提供配套的螺纹配件 alg...2
- 可与 sqx... 电动执行器或 skd... 及 skb... 电动液压执行器连接

用途：

适用于暖通空调系统，作为控制阀或安全截止阀。

适用于开式或闭式系统。

型号概览：

vvg41.11、vvg41.12、vvg41.13、vvg41.14、vvg41.15

vvg41.20、vvg41.25、vvg41.32、vvg41.40、vvg41.50

附件：

alg...2 二通阀配套的2套螺纹配件，包括：

-两只螺母

-两个接头；和

-两个平垫圈

asz6.5 当介质温度低于  $0^{\circ}\text{C}$  时需选用电子阀杆加热元件，ac 24 v / 30 w

技术设计/机械设计：

二通座阀不可以通过拆除阀底的法兰式盲板作为三通阀使用！

注意事项：

工程：建议安装在回水管上，因为在供暖系统中，回水管的温度较低，这样可以延长阀杆密封材料的寿命。

在开式系统中，存在因水垢沉积导致阀塞抱死的可能（阀杆不能正常起落）。在此情况下，应选用驱动力较大的 skb... 系列执行器。此外，必须定期（每星期二至三次）驱动阀杆运行。

保证无气蚀。

为加强阀门使用时的安全性，无论在开式系统中或闭式系统中都推荐在阀门前端加装过滤器。

介质温度低于  $0^{\circ}\text{C}$  时，要使用 asz6.5

电子阀杆加热元件来防止密封函内的阀杆冻结。为安全起见，该加热元件的工作电压设计为 ac 24 v，功率为 30 w。

安装：阀门和执行器便于现场组装，不需要特殊工具，也无需做任何调整。

阀门供货时附有安装说明书，编号为4 319 9563 0。

介质流向：安装时，注意阀体上的流向标记 。

调试：只有在执行器已经正确安装完毕后可以调试阀门。

阀杆缩进：阀门打开 = 增加流量

阀杆伸出：阀门关闭 = 减少流量

维护：

vvg41...无需维护。

注意：在进行阀门 / 执行器维护前：

停止水泵并切断水泵电源

关闭截止阀

释放管道系统中的压力并等待管路完全冷却

需要时，请断开执行器接线端子的接线。

首先确保执行器已正确安装，然后再对阀门进行调试。

阀杆密封函：在管道已降压和完全冷却，并且阀杆表面无损的情况下，可以直接更换阀杆密封件而无需拆下阀体。

如果发现阀杆已损坏，则需要更换整个阀杆、阀塞组件。

处理：

在报废处理前，阀门必须拆分成各种分类的材料部件。

按照法律规定，某些部件可能需要特别处理，因为这些部件可能对生态环境造成危害。

注：本产品所标价格仅为参考，实际价格、详细技术参数及安装方法请来电咨询。

北京乾圳工程技术有限公司

联系人：陈述

手机：13240011177

电话：010-83706629

传真：010-83706435

网址：<http://www.bjqzgc.com/>

地址：北京市丰台区四合庄288号波峰商务楼403室

邮编：100070