

天津净化管道施工 天津净化管道 博海皓达通风管道加工

产品名称	天津净化管道施工 天津净化管道 博海皓达通风管道加工
公司名称	天津博海皓达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区贻港新城11栋1门1602
联系电话	15222319811

产品详情

支吊架的所有配件，其所用材料的使用，天津净化管道，应符合设计要求以及参数要

支吊架

(1)支吊架的所有配件，其所用材料的使用，应符合设计要求以及参数要求。

(2)在风管的允许安装距离下，吊架的规格应符合规定。

(3)支吊架预埋件应安装正确，且要牢固可靠，天津净化管道安装，其埋入部分应进行清理，而外露部分应进行防腐处理。

(4)支吊架不宜设在设备的操作部位，对支吊架进行固定时，应使用胀锚螺栓进行固定，胀锚螺栓的使用应符合规定要求。

通风管道与附件的制作及安装

通风管道与附件的制作及安装

1、在道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚2~3mm的钢板焊接制作。其焊缝应

饱满、均匀、严密。

2、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带密封槽的法兰连接，天津净化管道安装公司，其接触应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。3、主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无具体要求时。钢板厚度应大于0.75mm。

4、工程测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。

5、通风管的测定孔、洗消取样管应与管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。

6、通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，天津净化管道施工，应标示清晰、准确。

通风管道防腐保温的必要性

当风道输送一般气体时，对黑钢板风道应进行除锈、刷防锈漆处理，对含尘气体可喷涂防磨损保护层，当周围环境空气湿度较大时，风道外壁需做防腐蚀、防锈处理。对输送高温、高湿气体的镀锌钢板风道内壁宜喷刷磷化底漆或其他耐蚀涂料。在风道输送高温气体或低温空气时，风道外壁应做保温(保冷)处理。

输送高温气体风管的保温目的，一是防止管道内空气的热损失(出现在冬季集中空调系统);另外是防止在输送废热蒸汽或高温气体时阻止热量散发到房间内而使室温升高，又可防止人接触风道而被。而在夏季往往因输送气体的温度低于周围环境的空气温度时，管道外壁会产生结露现象。这对集中空调系统的风道会加大冷量损失，同时凝结水滴会污染吊顶和墙地面，因此也应该进行保冷隔热处理。

天津净化管道施工-天津净化管道-博海皓达通风管道加工由天津博海皓达商贸有限公司提供。天津博海皓达商贸有限公司(www.tjbhhd.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！