# HTF I 8消防排烟风机 厂家直销 长春排烟风机

| | |
|---|---|
| 产品名称 | HTF I 8消防排烟风机 厂家直销 长春排烟风机 |
| 公司名称 | 山东宇恒空调设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东德州市鲁权屯工业园 |
| 联系电话 | 13626378293 |

# 产品详情

**消防排烟风机有哪些特点**

消防排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280°C高温条件下连续运转30分钟以上，介质温度100°C条件下连续运行20小时/次不损坏，是理想的消防必备设施。

关于消防排烟风机的特点表现:

1、消防排烟风机壳体由优质低碳钢板制成、所有零部件在加工完毕后都经过表面涂装处理。

2、消防排烟风机的叶轮的轮毂和叶片采用铸造铝合金制成，优点是效率高、噪声低。

3、消防排烟风机可在叶轮静止时通过调整叶片安装角度调节风机的运行点、还可以通过改变叶片数量来调节风机性能范围。

4、消防排烟风机可调风叶角度、可在8°至36°之间调节。

**风机生产厂家对排烟风机安装进行说明**

排烟风机的质量对排烟通风很重要，长春排烟风机，除了风机质量外，排烟风机的安装也是至关重要的，风机生产厂家对排烟风机的安装来给大家进行说明。

安装前，首先要熟悉排烟风机的样本，熟悉风机的规格、型号、叶轮旋转方向和气流进出方向等

，还应对各部件进行检查，各部件是否紧固，附件是否完整，检查叶轮有无擦碰现象，HTF-I-8消防排烟风机，并认真检查风叶有否因运输损坏或变形，否则应待修复或更换后方可安装。

安装排烟风机时应注意风机的水平位置，对风机与地基结合面和出风管道的连接应调整，使之自然吻合，不得强行连接。连接排烟风机进出口的风管应有单独的支撑，不允许将管道重量加在风机的部件上，排烟风机接线必须正确可靠，风机外壳应妥善接地，接地必须可靠。供给排烟风机的电源必须完整，轴流式消防排烟风机，并符合相关要求。电气接线必须有专业知识的电工接线。

安装完后，要对排烟风机进行检测调试：认真阅读产品说明书，HTF-II-9#双速排烟风机，检查接线方法是否同接线图相符；应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，排烟风机传动装置的外露部分应有防护罩。

消防排烟风机是消防系统中不可或缺的设备，依据各消防法规对风机控制箱的要求，风机控制箱采用末端双电源的方式控制消防风机的启动和停止，并能与防火阀等消防联动。对于消防排烟风机控制设备的功能下面给大家做出详细介绍：

1、满足消防专用离心式或轴流式风机的控制要求;

2、带有末端双电源控制;

3、具有自动和手动控制，每台控制箱可控制一台双速风机高速或低速就地手动运行，以满足消防要求。

4、可通过连接DDC系统和消控系统达到平时和消防时风机的高低速自动转换，且以消防信号为优先等级。

5、与排烟防火阀联锁动作，当防火阀动作时，风机停止运行。

6、输出过流、缺相、断路、过载及失电等自动保护功能，对风机起可靠保护作用。

6、箱体内部需以集成方式整合，以便操作与后期维护。

HTF-I-8消防排烟风机-厂家直销-长春排烟风机由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！