

# 河北建筑消防中心 消防联网

产品名称	河北建筑消防中心 消防联网
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

## 产品详情

根据火灾自动报警系统设计规范的要求，衡水消防联网，下列场所应分别单独划分探测区域：

- 1.敞开或封闭楼梯间
- 2.防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室。
- 3.走道、坡道、管道井、电缆隧道。
- 4.建筑物闷顶、夹层。

### 防火门系统的联动控制设计

（1）由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号（“与”逻辑），邯郸消防联网，作为常开防火门关闭的联动触发信号，消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后，消防联网，联动控制防火门关闭或向防火门监控器发出联动触发信号，由防火门监控器联动控制防火门关闭。

（2）疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

### 防烟系统、排烟系统的手动控制设计

应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止，防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上，并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动与停止。

河北建筑消防中心(图)-消防联网由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心( [www.hbjzxf.com](http://www.hbjzxf.com) ) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司( [www.hbjzxf.com](http://www.hbjzxf.com) ) 还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。