

# 灭火器维修 新共安消防科技 孝感灭火器

产品名称	灭火器维修 新共安消防科技 孝感灭火器
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

## 产品详情

武汉灭火器维修换粉注意事项：

- 1.检视顶盖之透气孔，以确保其清洁及无闭塞现象。
- 2.衡量灭火筒之重量籍以查明筒内灭火粉1剂之数量是否适合，而适合之数量，孝感灭火器，在筒身上应有注明。如粉1剂损耗达百份之十以上，应更换筒内粉1剂。因不同粉1剂混合时会产生化学作用，在更换时应特别留意。
- 3.将筒内之粉1剂摇动，以免其凝结。
- 4.打开顶盖，检查筒内之粉1剂的状态，以确保其情况良好，灭火器销售，否则应将其替换。
- 5.详细检验喷嘴和放1射控制器（如装有），以确保其清洁及情况良好。损坏配件应加以更换。
- 6.衡量气管之重量，灭火器维修，并与管身上注明之重量核对，如发觉其内气体损耗达百份之十以上，则应将气管更换。
- 7.检视筒身内外，不应有铁锈或损坏，尤其注意筒身隐蔽处。
- 8.在未装上顶盖，而气管仍未拧上之前，应先检验盖顶之撞掣或其他操作装置，以确保其操作灵活。盖内之胶垫如有损坏，必须予以更换。装上顶盖时必须扭紧，检查灭火器，以防漏气。
- 9.如筒身有锈蚀现象或对筒身状况有怀疑时，要立即进行水压试验，以确保灭火筒结构良好。
- 10.每五年应依照厂方说明书所示替筒身作水压试验一次。在预备和进行水压试验时要特别小心。
- 12.在进行水压试验前，必须打开顶盖以便将压缩气管拆离及将干粉回收作循环使用或弃置，切勿以

放1射形式来排放筒内物料及气体。

一般根据灭火器的类型不同，维修的期限也有所不同。水基型灭火器出厂期满3年，经维检以后每满1年需要进行维检，这就是我们说的“3+1”。而干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器自出厂期满5年，经维修以后每满2年应送至具有三级以上的维修维保资质的单位进行维护保养；这就是“5+2”。

而这个日期是印在合格证上，根据相关规定：经维修灭火器按照《灭火器维修》（GA95-2015）的制定标准在瓶体张贴维修合格证，合格证应包括以下内容：

- 1、维修编号；
- 2、维修企业的负责人和维检人员盖章；
- 3、灭火器总质量；
- 4、维修日期；
- 5、维修机构名称、地址和联系电话等。不应随意添加灭火器维修有效期。

#### 检查灭火器放置环境

(1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在4--45 之间(或采用防冻措施)。不得受到烈日曝晒，接近热源或受剧烈震动。温度过高或剧烈震动，会使灭火器内贮气瓶压力剧增而影响灭火器的安全使用。防止气温过低，灭火器内清水结冻使灭火器失效。

(2)检查灭火器放置地点是否潮湿，是否受化学腐蚀物品的影响，环境是否清洁，以防灭火器喷嘴堵塞，开启机构失灵和降低灭火器使用寿命。

#### 灭火器

灭火器维修-新共安消防科技-孝感灭火器由湖北新共安消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北新共安消防科技有限公司（[hbxgaxf.tz1288.com](http://hbxgaxf.tz1288.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!