

柘城异形防火卷帘门品牌价格点击了解更多 郑州天荣

产品名称	柘城异形防火卷帘门品牌价格点击了解更多 郑州天荣
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

火灾应急广播扬声器的设置技术要求：

- 从一个防火分区的任何部位到近一个扬声器的距离不大于25m，走道内后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。
- 扬声器的额定功率不应小于3W，能正常工作。
- 在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。
- 客房设置专用扬声器时，其功率不宜小于1.0W。

检验器具：50m卷尺，数字声级计。检验方法：用卷尺测量任一部位至扬声器间的步行距离，查看并记录单个扬声器的功率。用声级计在扬声器范围内远点，先测背景噪声声压级，再测火灾应急广播时的声压级，两者之差即为试验结果。

备用电源容量技术要求：控制器用备用电源供电，在正常监视状态下工作8h后，当控制器容量不超过4个回路时，所有回路处于报警状态；容量超过4个回路时，五分之一回路(不小于4个回路，但不超过30个回路)处于报警状态，控制器应能正常工作30min。

检验方法：将控制器主电源断开，使控制器在备用供电的条件下，处于正常监视状态工作8h，然后按技术要求，用试验器使一定数量的回路处于报警状态，异形防火卷帘门品牌价格，用计时钟表记录控制器的正常工作时间，观察工作中出现的具体问题，当控制器正常工作30min时，切除声报警信号，然后使原

处监视状态的任一回路处于火灾报警状态，观察控制器的声、光报警信号情况。火警状态下帘板及水幕的状态技术要求：在火警状态下关闭的卷帘仍处于关闭状态，水幕喷水保护。

管路连接处理技术要求：

- a)导线穿管应符合相应技术标准的要求。
- b)敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处，均应做密封处理。

导线接头技术要求：应在接线盒内焊接或用端子连接。

管路接线盒技术要求：当管子长度每超过45m无弯曲，当管子长度每超过30m有一个弯曲，当管子长度每超过20m有两个弯曲，当管子长度每超过12m有三个弯曲时，应在便于接线处装设接线盒。

检验方法：用卷尺测量管子长度，核定接线盒位置。

柘城异形防火卷帘门品牌价格点击了解更多-郑州天荣由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司（www.hntianrong.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hnfhmcj.com）还是从事防火门窗，河南防火门窗厂家，郑州防火门窗批发的厂家，欢迎来电咨询。检验方法：实施对电梯的人工操作和消防控制室手动操作，查看电梯运行状况，应能迫降到首层。