

无锡中翔净化 实验室无菌净化工程 睢宁净化工程

产品名称	无锡中翔净化 实验室无菌净化工程 睢宁净化工程
公司名称	无锡市中翔净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区吴韵路321号
联系电话	13901518161

产品详情

无尘室的消防安全要求如下：

- 1、洁净室应进行专门设计，其主体建筑应为一、二级耐火等级；吊顶、分隔墙等构配件及保温、隔热、装饰材料，应尽量采用不燃材料或经过防火处理的材料。
- 2、洁净厂房的排风系统。应设置调节阀、止回阀或密闭阀。总风管穿过楼板和风管穿过防火墙处，必须设置防火阀。
- 3、有、物品的无尘室、电气要符合防爆要求；电气敷设和安装要从严要求，暗敷的电线当中不得有接头。对电气设备要经常维修，用后及时切断电源。对需要长开的电气设备，下班后应有专人巡逻检查。
- 4、为防止起火和燃烧，便利疏散与抢救，对防火墙间最大允许占地面积和防火分隔以及疏散路线等，一般应比其他建筑有更高的要求。出入口或拐弯处应有紧急照明灯。
- 5、其他建筑改建为洁净室的，也应进行专门设计，并经消防部门审核。一般不得破坏原来的防火分隔，新用的保温、隔热、分隔等材料及装饰材料尽量不要采用可燃材料，如要使用的，应经过防火处理。
- 6、无尘车间内不得使用明火加热，采用电加热的必须密闭，并严格控制加热温度。各种加热装置均应安装在不燃基座上。
- 7、使用液体和气体的无尘室，应安装排风设备，操作台应有独立的排风装置。液体蒸气和气体的尾气管应与排风系统分开。

洁净净化之离开洁净区的正确操作流程

- 1.打开内门，外门电锁自锁，风淋室照明灯点亮，工作指示灯亮。
- 2.人走进不锈钢风淋室，实验室无菌净化工程，关上内门，系统开始检测是否有人在风淋室，如规定时间内检测到无人，内外门。
- 3.如检测到有人，系统待人员打开外门时，内门上锁，当关上外门后，系统返回初始状态。
- 4.如遇特殊情况，人员可以选择返回洁净区，系统待人员打开内外门上电自锁，当关上内门后，系统返回初始状态。
- 5.外门开后，如规定时间内检测不到有人，若此时先打开外门，系统即转入进入洁净区流程；若此时先打开内门，系统则转入离开洁净区流程。
- 6.照明灯点亮后，规定时间内没有被再次触发，则自动熄灭。

一、由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰，如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多，因此风管系统的内部彻底清洁并不是必须的，每两年清洗一次对洁净度较高的无尘车间也是可以接受的。又则清洗风管时引起的震动会严重影响深圳无尘车间的尘量和工作气流要求，因此建议在检修期间施工。

二、为减少灰尘的来源，上下技术夹层内所有表面彻底清洁是必要的，睢宁净化工程，也建议在开工前或期间，以免工作期间引起震动影响无尘室尘量。
对千级以上的东莞无尘车间，FFU内部也应彻底定期清洗。

三、压差控制是一项关系重大的工作，光电净化工程，频繁测试工作量大，百级无尘净化工程，完全根据经验和感觉不可取，建议采用AHU电动风量调节阀。超过滤器终阻力达到400-600Pa建议过滤器应更换，其他下列情况发生，空气过滤器也应予更换：

- 1、气流速度降到最低限度，即使更换初效和中效空气过滤器后，气流速度仍不能增大。
- 2、空气过滤器风量为原风量的70%。
- 3、空气过滤器出现无法修补的渗漏。

无锡中翔净化(图)-实验室无菌净化工程-睢宁净化工程由无锡市中翔净化设备有限公司提供。无锡市中翔净化设备有限公司(www.wxsxjh.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中翔净化设备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山区吴韵路321号，联系人：张总。