

商场消防排烟工程 宣城消防排烟工程 合肥华达工程安装

产品名称	商场消防排烟工程 宣城消防排烟工程 合肥华达工程安装
公司名称	合肥华达工业设备工程公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与东方大道交叉路口
联系电话	18788856724 18788856724

产品详情

消防排烟与人防通风工程质量的控制要点散流器与风管的连接应有适当的伸缩余量，扩散圈必须紧附平顶，不得出现明显缝隙。消防排烟风机广泛应用在高层建筑、隧道等高温场合，为什么消防排烟风机会得到广泛应用呢，下面小编就为大家讲解一下：耐高温性能优良防烟加压通风机的风压值应按排烟系统不利环路进行计算，并保证在防烟楼梯间内余压值40~50Pa。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。

直管拼接不应有十字接缝，咬口缝还不得出现脱落、张开、未压实和有明显缝隙等质量缺陷。在额定转速下，宣城消防排烟工程，在工作区域内，通风机的实测压力曲线与说明书中给定的曲线应满足下列规定：轴流式排烟通风机在规定的流量下，所对应的压力值偏差为±5%。风管系统安装完毕后应进行严密性检验，漏风量应符合设计和规范要求。保温风管安装后要进行透光检查和严密性检验，商场消防排烟工程价格，凡有透光处必须用密封膏封闭，严密性检验合格后方可保温。

消声器安装方向必须正确，并单独设置支（吊）架；风管与消声器组对时不得强迫对口。减振器的型号、规格必须符合设计要求。风机减振台座制作钢支架尺寸准确，焊接牢固，焊缝均匀，饱满，其高度不大于5mm。减振器安装应位置准确，商场消防排烟工程，固定可靠。电机1密封存在问题，导致水份从风机机壳进入电机造成电机烧坏。当风机出口风门开度调整为20%时引起风机机壳憋压，促使水份更容易进入电机内，更加剧了电机烧坏的频率。

商场消防排烟工程-宣城消防排烟工程-合肥华达工程安装由合肥华达工业设备工程公司提供。合肥华达工业设备工程公司（www.hfhdy.com）是从事“风机,离心风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。