3C防火阀厂家 金中基暖通 廊坊3C防火阀

产品名称	3C防火阀厂家 金中基暖通 廊坊3C防火阀
公司名称	天津市金中基暖通净化设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国天津市天津市西青区中北工业园北园外环实 业园区19号
联系电话	13312103168

产品详情

通风空调系统中防火阀的设置与选用

通风空调系统中防火阀的设置与选用《高规》及《建规》对防火阀的设置均有要求;

- (1) 风管穿越防火分区处;
- (2) 穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
- (3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,3C防火阀订做,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设防火阀;
 - (4)穿越变形缝处的两侧风管上各设一个。

上述部位的防火阀,平时常开,当火灾中其温度达到 70 时,则自动关闭。防火阀应靠近防火分隔处设置, 且应单独设支、吊架。当防火阀暗装时,应在安装部位设置检修口。

通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物处

通风、空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向布置不宜超过5层;当管道设有防止回流设施或设有防火阀,且各层设有自动喷水灭火系统时,其竖向连接的层数可不受此限制。通风管道不宜穿过防火墙和非燃烧体楼板等防火分隔物,如必须穿过时,应在穿过处设70 熔断防烟防火阀。当火灾烟雾通过防火分隔物处,该防火阀就能立即关闭。该防火阀一般采用控制,廊坊3C防火阀,而不是采用易熔金属或易熔元件控制,这样可以及时有效地防止火灾蔓延和扩大。

在下列情况之一的通风,3C防火阀厂家,空调系统的风管应设置防火调节阀。 (1)防火调节阀管道穿越防火分区的隔墙处。(2)管道穿越通风,3C防火阀生产,空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。

(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段防火阀。 (4)管道穿越变形缝的两侧。 上述部位的防火阀,当火灾中管道中气体的温度达到70OC时,则自动关闭。 防火调节阀排烟系统的分隔:。 (1)在排烟机房的人口处,设置当烟气温度超过280OC时能自动关闭的排烟防火阀,排烟机应保证在280OC时能连续工作30MIN。 (2)在排烟支管上设置当烟气温度超过280C时能自行关闭的排烟防火阀。

3C防火阀厂家-金中基暖通(在线咨询)-廊坊3C防火阀由天津市金中基暖通净化设备有限公司提供。天津市金中基暖通净化设备有限公司(www.tjjzjnt.cn)在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情,金中基暖通一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:杨经理。