

消防申报 芜湖纳川消防工程公司 店铺消防申报

产品名称	消防申报 芜湖纳川消防工程公司 店铺消防申报
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防系统设备定期检查应该怎样开展

纳川消防公司提箱：消防设施的所有消火栓系统设备都需要定期做详细的检查。

需要检查每个消火栓箱、消防按钮、消防水带、消防阀门等配置是否齐全，消防管网各处闸阀是否在“开”的位置，消防水池水位是否在正常位置，消防申报，管网内各处压力表的指示值是否正常，并检查消火栓箱按钮启泵功能及启泵反馈信号，消防中心启停泵控制功能及反馈信号，现场启停功能检查及主备泵切换试验。

对消防设施自动喷水灭火系统进行详细检查及功能实验。检查消防管网闸阀及信号闸阀是否在“开”的位置，消防管网内各处压力表的指示值是否正常。

对湿式消防报警阀系统内的稳压装置进行功能检查。进行压力开关及启泵功能检查，水流指示器反馈信号检查，开业消防申报，消防中心控制水泵启停及反馈信号的检查。消防水泵控制柜启停泵功能检查及主泵切换试验。

闭式消防喷淋和开式消防喷淋的区别

纳川消防喷淋厂家为大家介绍闭式消防喷淋和开式消防喷淋的区别：

一、闭式消防喷淋系统

闭式消防喷淋系统是指在平时屋顶消防水箱装满水，当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68 °C)喷头镀铬融化，管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出，这时湿式报警阀会自动打开，消防申报验收，阀内的压力开关自动打开，而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁，消防喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网，整个消防喷淋系统开始工作。

二、开式消防喷淋系统

1、有开式消防喷淋是系统装有烟感探头对烟气进行侦测，当烟气达到一定浓度时，感烟探头报警，经主机确认后反馈到声光报警器动作，发出声音或闪烁灯光警告人们，并联动防排烟风机启动，开始排烟，同时打开雨淋阀的电磁阀，在联动消防喷淋泵，开式消防喷淋喷头直接喷水。

2、有消防喷淋是对温度感应开始工作。

纳川消防向大家分享消防供水设施应该如何安装施工：

(一) 消防水泵及稳压泵的安装

1.消防水泵安装：消防水泵、稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

(1) 检查消防泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。

(2) 消防泵的开箱检查应符合下列要求：应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，店铺消防申报，并应无缺件、损坏和锈蚀等；管口保护物和堵盖应完好；应核对消防泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

(3) 出厂时已装配、调整完善的消防部分不得拆卸。

(4) 电动机与消防泵连接时，应以消防泵的轴线为基准找正；电动机与泵之间有中间机器连接时，应以中间机器轴线为基准找正。

(5) 整体安装的消防泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000，并应在消防泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量；解体安装的泵纵向消防向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000，并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

消防申报-芜湖纳川消防工程公司-店铺消防申报由芜湖纳川消防工程有限公司提供。消防申报-芜湖纳川消防工程公司-店铺消防申报是芜湖纳川消防工程有限公司(www.whncxf.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。