

# 涂装自动消防 苏州巴蜀消防安全技术 湖北涂装线灭火

产品名称	涂装自动消防 苏州巴蜀消防安全技术 湖北涂装线灭火
公司名称	苏州巴蜀消防安全技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区花苑东路199-1号2幢511室
联系电话	18862342489

## 产品详情

灭火器是否在有效期内等，涂装自动消防，要将检查灭火器有效状态的情况制作成“状态卡”，挂在灭火器筒体上明示。使用单位应当至少每十二个月自行组织或委托维修单位对所有灭火器进行一次功能性检查，主要的检查内容是：灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象；铭牌是否完整清晰；喷嘴是否有变形、开裂、损伤；喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤；灭火器压力表的外表面是否变形、损伤，涂装线灭火器配置，指针是否指在绿区；

二氧化碳管路应符合：(5)二氧化碳系统钢管的至小壁厚，涂装线自动灭火系统，应符合规定。为了选用符合标准的钢管，其壁厚可以允许与规定壁厚稍有差异；(6)通往装货处所的二氧化碳管的管径应不小于20mm。往喷嘴的支管管径应不小于15mm；(7)在总管或分配阀箱上，湖北涂装线灭火，应装设压缩空气吹洗管接头；(8)二氧化碳应为无缝钢管；(9)对车辆处所、滚装船的围蔽装货处所，其管路的布置应保证有2/3的所需气体在10min内注入该处所。

二氧化碳灭火器日常安全检查与校验：1、日常安全检查：(1)灭火器是否清洁，有无积尘；(2)灭火器有无翻倒，灭火器有无挪动；(3)保险销和铅封是否完好；(4)连接管是否有老化、断裂现象；(5)灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象；(6)喷嘴是否有变形、开裂、损伤，喷射软管是否畅通、是否有变形和损伤；(7)灭火器压把、阀体等金属件是否有严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷。2、校验：(1)每半年称重一次，漏失量大于5%时需重新充装气体；(2)期满5年后进行水压试验，之后每隔2年进行一次水压试验，试验压力 25MPa。

涂装自动消防-苏州巴蜀消防安全技术-湖北涂装线灭火由苏州巴蜀消防安全技术有限公司提供。苏州巴

蜀消防安全技术有限公司 ( [www.szbsfire.com](http://www.szbsfire.com) ) 在灭火器材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巴蜀消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：薛经理。