

昆山市绝缘鞋绝缘工具年审检测找广分公司

产品名称	昆山市绝缘鞋绝缘工具年审检测找广分公司
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测电话:18662248593 检测热线:18662248593 检测咨询:18662248593
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

绝缘靴年审检验绝缘鞋广州检测:

国内标准情况

1986年，我国开始起草电绝缘鞋类相关标准。1989年12月27日，GB 12011—1989《绝缘皮鞋》、GB 12015—1989《低压绝缘胶鞋》和GB 12016—1989《绝缘鞋（靴）绝缘性能试验方法》三项标准批准发布，1990年7月1日起同时实施。后又发布了行业标准LD 63—1994《高压绝缘胶鞋（靴）》。这些标准制定时，主要参照前苏联标准 13385—1978《聚合物材料制成的专用绝缘鞋（靴）》和IEC 497.1（1984）《电流通过人体的效应》。

2000年10月17日，GB

12011—2000《电绝缘鞋通用技术》修订发布，并于2001年6月1日起实施。新修订的国家标准替代了GB 12011—1989、GB 12015—1989和GB 12016—1989三个国家标准，同时，行业标准LD 63—1994自行废止。GB 12011—2000在起草过程中参考了ISO/DIS

8782：1994《安全防护鞋类要求和试验方法》、ANSI Z41.4—1983《防电伤害鞋》和 13385—1984《聚合物材料制的电气绝缘工作鞋技术规范》。修订后的标准在编排和技术内容方面有较大的修改，特别是其电性能要求和测试方法主要参考了美国标准。

怎么绝缘安全鞋的选择：

1. 测试工频电压15kV以下的电绝缘皮鞋适用于工频电压1kV以下的作业环境。操作人员在使用时，必须严格遵守电业安全工作规程的规定。

2. 越高的绝缘电压，代表着发生触电事故时人体承受的电流越小，目前国内皮鞋类绝缘鞋的检测仅6kV这一项等级，如果您需要更高等级的电工绝缘鞋请联系普其贝安。

3. 根据你自己的工作电压与工作性质，选择性价比合适的绝缘安全鞋。

穿着点绝缘鞋的注意事项：

穿用电绝缘鞋时，其工作环境应能保持鞋面干燥。

避免接触锐器、高温和腐蚀性物质，防止电绝缘鞋受到损伤影响绝缘性能。凡鞋帮和鞋底有腐蚀破损之处，不能再作为电绝缘鞋使用。

电绝缘鞋须进行预防性检验，每次预防性检验结果有效期限建议不超过6个月。

电绝缘安全鞋禁止与水长时间接触。 a