企业消防检测 消防检测 芜湖纳川消防

产品名称	企业消防检测 消防检测 芜湖纳川消防
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

为什么要由专业团队进行消防维保？

纳川消防维保公司告诉您为什么要由专业团队进行消防维保？

因为专业团队进行消防维保可以延长消防设备的使用的年限：

自动消防系统是一项高度智能化的系统工程，企业消防检测，消防系统客观存在的自动化程度高、技术含量大、系统规模复杂等特点，工厂消防检测，使消防系统极易受到时间、环境及人为等因素的影响。

而加速消防系统的自然老化，缩短消防系统的使用寿命及可靠性。

相反地，如果对消防系统加以专业细致的维护保养就有可能延长消防系统的使用年限，消防检测费用，提高消防系统的可靠性。

闭式消防喷淋和开式消防喷淋的区别

纳川消防喷淋厂家为大家介绍闭式消防喷淋和开式消防喷淋的区别：

一、闭式消防喷淋系统

闭式消防喷淋系统是指在平时屋顶消防水箱装满水，当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化，管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出，这时湿式报警阀会自动打开，消防检测，阀内的压力开关自动打开，而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁，消防喷淋泵就自动启动了。然后消防喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网，整个消防喷淋系统开始工作。

二、开式消防喷淋系统

1、有开式消防喷淋是系统装有烟感探头对烟气进行侦测，当烟气达到一定浓度时，感烟探头报警，经主机确认后反馈到声光报警器动作，发出声音或闪烁灯光警告人们，并联动防排烟风机启动，开始排烟，同时打开雨淋阀的电磁阀，在联动消防喷淋泵，开式消防喷淋喷头直接喷水。

2、有消防喷淋是对温度感应开始工作。

纳川消防为大家分享半年消防检修内容：

1、 消防消火栓系统

a、 每半年对消防泵进行启动运转试验并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验

b、 每半年对系统上所有的控制阀门进行检查保证控制阀门处于正常工作状态

c、 每半年对消防消火栓进行检查发现问题及时处理

d、 每半年度对蕞不利点消防消火栓进行静压压力试验。

e、 每半年对室内消防消火栓箱内的水枪、 水带等设备进行检查发现问题及时通报用户

f、 每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查

g、 每半年抽查消防消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

4、 防排烟系统

a、 每半年检查送风、 排烟机房工作环境

b、 每半年检查风机电源控制柜、 送风阀、 消防排烟阀等是否处于正常完好状态

c、 每半年手动或自动打开排烟阀、 启/停送风机、 消防排烟机查看其性能

d、 每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、 电动防火阀试验检查其性能

e、 每半年对消防防排烟控制设备做消防联动试验一次。

5、 气体灭火系统

a、 每半年对气体消防灭火系统装置的喷嘴外观、 储存容器、 选择阀、 高压软管、 集流管、阀驱动装置、 管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态进行一次检查与维护。

b、 每半年对消防灭火剂储存容器、 驱动装置、 紧急启动、 停止装置声光报警装置、 选择阀、 喷嘴、气体灭火控制盘进行一次检查与维护。

c、 每半年通过报警联动检查气体消防灭火系统功能并进行模拟喷气试验校验仪器仪表存储容器称重。

6、 应急照明、 疏散指示标志、 消防电话和应急广播

a、 每半年检查电源切换和充电功能。

b、 每半年检查标识正确性。

c、 每半年检查切断正常供电测量照度。

d、 每半年检查应急情况下强制切换功能。

企业消防检测-消防检测-芜湖纳川消防(查看)由芜湖纳川消防工程有限公司提供。企业消防检测-消防检测-芜湖纳川消防(查看)是芜湖纳川消防工程有限公司（www.whncxf.cn）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：刘经理。