

# 什么是泡沫灭火系统 苏州融安消防科技 杭州灭火系统

产品名称	什么是泡沫灭火系统 苏州融安消防科技 杭州灭火系统
公司名称	苏州工业园区融安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区唯亭镇双泾街6号
联系电话	13862154201

## 产品详情

二氧化碳灭火系统调试 1) 电磁型驱动装置启动试验：拔出电磁型驱动装置保险销，接通测试电源（DC24V），试验电磁铁联动闸刀是否动作。测试完成后，闸刀及电磁型驱动装置保险销应复位。

切记：调试电磁型驱动装置应离开容器阀单独进行。

2) 称重装置调试：根据泄露量报警要求，观看重量刻度标尺，移动微动开关固定架，在调节微动开关与弹簧1片接触间距时，要有手提升悬挂物，提升的重量应于泄漏报警规定重量相符，确保微动开关产生报警信号后，固定微动开关架。转动称重装置上的保护螺母，调节保护螺母上端面与闷盖下端面距离，使其超出微动开关与弹簧1片间距离1-2mm，杭州灭火系统，然后锁紧止动螺母。

3) 反馈信号模拟：短接信号反馈装置的两条引线模拟喷放反馈信号。

4) 火灾自动报警灭火控制器调试：分别进行自动、手动、紧急启动/停止等测试。应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》要求。

5) 待消防部门验收合格、使用单位人员培训到位后，才可接通电磁型驱动装置的启动线路，拔掉电磁型驱动装置保险销，系统开始正式运行。

七氟丙烷灭火设备年度维护、保养

1) 防护区的开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况，应符合设计规定。

2) 对灭火设备进行彻底检查：各部件连接可靠无松动，灭火剂输送管道和喷嘴喷孔应无堵塞，什

么是泡沫灭火系统，并做好设备清洁工作。

3) 对报警灭火控制器进行报警和启动模拟试验，火灾探测、报警、灭火控制等信号和动作应正常。检查驱动装置自动、手动（包括紧急启动、紧急停止）控制方式，装置动作应正常运行。

切记：检查时应将电磁型驱动装置从容器阀上的取下。

4) 卸下信号反馈装置进行检查，人工推动活塞（模拟灭火剂喷放受压），喷放指示灯应亮，信号应正常反馈，并能手动复位。

灭火性能而言，二氧化碳灭火系统报价，灭火系统中若使用如卤化碳、惰性气体或水雾等气体作为灭火剂，性能都与二氧化碳不相上下。但在对灭火系统进行风险评估和选择的过程中，还应考虑下列因素：

其他可用的气体灭火系统相比二氧化碳系统对人身的危害较小，但是，某些气体如卤化碳气体可能会在灭火的过程中产生威胁生命的副产品。

不仅是二氧化碳灭火系统，所有气体灭火系统的灭火效果都会因灭火区域不封闭而受到影响；船上可用的气体量通常只够释放一次，并且冷却作用有限。

水雾灭火系统比气体灭火系统操作起来更快，因为在释放水雾前，无需关闭该空间内敞开的门或通风口，也无需疏散人员。

用水雾灭火花费的时间可能比用气体要长，混合气体IG-541灭火系统，但水雾可以起到冷却作用并控制烟雾，而且可用的水量通常不受限制。

真正的气体灭火系统通常可提供三维防护，但水雾灭火系统的功效却可能受到火势大小、阻碍程度以及灭火区域通风情况和布局结构的影响。

什么是泡沫灭火系统-苏州融安消防科技-杭州灭火系统由苏州工业园区融安消防科技有限公司提供。苏州工业园区融安消防科技有限公司（[www.szsoxiao119.com](http://www.szsoxiao119.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州融安消防科技——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园区唯亭镇双泾街6号，联系人：吴军。