

炮 上海捍邦 消防炮

产品名称	炮 上海捍邦 消防炮
公司名称	上海捍邦安防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市青浦区香花桥街道漕盈路3777号1幢
联系电话	18901698119

产品详情

消防炮的布置规定应满足下列要求：

消防炮宜布置在甲、乙、丙类液体储罐区防护堤外，当不能满足第2条规定时，可布置在防护堤内，此时应对远控消防炮和消防炮塔采取有效的防爆和隔热保护措施。

液化石油气、天然气装卸码头和甲、乙、丙类液体、油品装卸码头的消防炮的布置数量不应小于两门，泡沫炮的射程应满足覆盖设计船型的油气舱范围，水炮的射程应满足覆盖设计船型的全船范围。

消防炮塔的布置应符合下列规定：

- a. 甲乙丙类液体储罐区、液化烃储罐区和石化生产装置的消防炮塔高度的确定应使消防炮对被保护对象实施有效保护；
- b. 甲乙丙类液体、油品、液化石油气、天然气装卸码头的消防炮塔高度应使消防炮的俯仰回转中心高度不低于在设计潮位和船舶空载时的甲板高度；消防炮水平回转中心与码头前沿的距离不应小于2.5m。

消防炮的控制规定，如下：

1. 远控炮系统应具有对消防泵组、远控炮及相关设备等进行远程控制的功能。
2. 消防炮系统宜采用联动控制方式，各联动控制单元应设有操作指示信号。
3. 消防炮系统宜具有接受消防报警的功能。
4. 工作消防泵组发生故障停机时，大炮，备用消防泵组应能自动投入运行。

5.远控炮系统采用无线控制操作时，应满足以下要求：

- a.应能控制消防炮的俯仰、水平回转和相关阀门的动作；
- b.消防控制室应能优先控制无线控制器所操作的设备；
- c.无线控制的有效控制半径应大于100m；
- d.1km以内不得有相同频率、30m以内不得有相同安全码的无线控制器。
- e.无线控制器应设置闭锁安全电路。

使用保养1、炮应在使用压力范围内使用。2、应经常检查炮的完好性和操作灵活性，5L炮，发现紧固件松动，应及时修理，使炮一直处于良好的使用状态。3、射水操作时，松开锁紧螺钉，调整好炮的喷射方向和角度，然后提高至所使用的压力。4、转动射流调节环即可实现水的直流变换为开花，或将开花变换为直流。5、每次使用后，应喷射一段时间的清水，然后将炮内水放净。6、炮转动部位应经常加润滑剂，以保证转动灵活。7、喷射时，炮口前绝对不能站人。8、炮不能用以扑灭带电设备，炮，以免触电。9、非工作状态下，炮应置水平状态，并用防雨布盖好。

炮-上海捍邦-消防炮由上海捍邦安防设备有限公司提供。上海捍邦安防设备有限公司（www.handbon.com）是一家从事“自动定位射流灭火装置、自动消防炮灭火系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“上海捍邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使上海捍邦在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！